


Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

<p>Objednatel:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,</b>  <b>příspěvková organizace</b>  <b>Sokolov, Chebská 282, 356 01</b></p> </div> </div>
--


<p>Navrhl/vypracoval:</p> <p>Ing. Štěpán Hlaváč</p>	<p>Zodpovědný projektant:</p> <p>Ing. Karel Fazekas</p>	<p>Zhotovitel:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>PRAGOPROJEKT, a.s.  K Ryšance 1668/16,  147 54 Praha 4</p> </div> </div>	<p>Podzhotovitel:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>4roads s.r.o.  Jugoslávských  partyzánů 1426/7  160 00 Praha 6  +420 778 712 814</p> </div> </div>
<p>Technická kontrola:</p> <p>Ing. Pavel Paška</p>	<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>Ing. Štěpán Hlaváč</p>		

Kraj:	Karlovarský	Čís.sm.obj.:	21/ODO/2019
Katastrální území:	Libavské Údolí	Čís.akce:	19015
Akce:	III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí	Datum:	04/2020
		Formát:	A4
		Měřítko:	-
Část:	E Dokladová část	Stupeň:	DUSP/PDPS
Příloha:	Záznamy z výrobních výborů	Číslo přílohy:	E.2
			Číslo kopie:

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

## KONCEPT

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	 <p><b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace</b> Sokolov, Chebská 282, 356 01</p>
-------------	---

Navrhl/vypracoval: Ing. Štěpán Hlaváč	Zodpovědný projektant: Ing. Karel Fazekas	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4	Podzhotovitel:  4roads s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1426/7 160 00 Praha 6 +420 778 712 814
Technická kontrola: Ing. Pavel Paška	Hlavní inženýr projektu: Ing. Štěpán Hlaváč		

Kraj:	Karlovarský	Čís.sm.obj.:	21/ODO/2019
Katastrální území:	Libavské Údolí	Čís.akce:	19015
Akce:	III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí	Datum:	03/2020
Část:	E Dokladová část	Formát:	A4
Příloha:	Záznamy z výrobních výborů	Měřítko:	-
		Stupeň:	DUSP
		Číslo přílohy:	E.2
			Číslo kopie:



<b>Projekt</b>	<b>III/2124 a III/21215 Modernizace křižovatky Libavské údolí</b>	<b>Projekt číslo</b>	19015
<b>Předmět</b>	Výrobní výbor č. 2	<b>Datum</b>	26/02/2020
<b>Místo konání</b>	Obecní úřad, Libavské Údolí 110, 357 51 Libavské Údolí	<b>Čas</b>	10:00
<b>Účastníci</b>	Viz prezenční listina		
Rozdělovník:	Všem přítomným		
Zapsal:	Ing. Štěpán Hlaváč		

## Text záznamu:

Projektant seznámil přítomné s technickým řešením modernizované křižovatky ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUSP). Dále projektant představil průběh zdí a návrh přeložek veřejného osvětlení, sdělovacího metalického vedení a vedení nízkého napětí a doplnění dešťové kanalizace.

Technické řešení odpovídá předchozímu stupni projektové dokumentace - studie. Během podrobného návrhu technického řešení bylo vzhledem ke stávajícímu stavu upraveno napojení svahů komunikací, a vedení dešťové kanalizace DN 300 v délce 269 m. Ta bude vyústěna do vodního toku Velká Libava. Výškové poměry terénu a navrhovaného stavu komunikace umožňují vedení kanalizace na hlavní komunikaci pouze ke staničení km 0,045. Zbývající část komunikace v délce 45 m bude odvedena stávajícím povrchovým systémem směrem do obce. Předpokládá se pročištění stávajícího příkopu a vytvoření šterkového žebra pro umožnění částečného vsaku.

Zástupce investora informoval projektanta, že kanalizace nebude převzata do majetku a správy SÚS. Pro objektovou skladbu projektu bude kanalizace uváděna následovně:

- investor: KSÚS KK
- vlastník/ správce: bude obecně uváděno „Správce,,

Umístění křižovatky a návazných ramen si vyžádá kácení 22 stromů a několika ploch náletového porostu.

Součástí stavby je přístupová cesta k obsluze a údržbě objektu na pozemku č. 5 a údržbě opěrné zdi ve staničení km 0,140.

Z jednání vyplynuly následující závěry.

- Úprava ve směru na Šabinu bude prodloužena k mostnímu objektu ev. č. 2124-3 na vodním toku Velká Libava. Všichni zúčastnění se stavbou souhlasí v předloženém rozsahu, včetně jeho rozšíření k mostnímu objektu.
- Přístupová cesta (stavební objekt SO 110) bude účelovou komunikací s povrchem zpevněným asfaltovým betonem. Její napojení na silnici III/2124 bude formou sjezdu s přejezdnou obrubou.



U objektu na pozemku č. 5 bude zajištěno parkování minimálně dvou vozidel a umožněno jejich obratu. Umístění obratiště, které bude zároveň sloužit k parkování vozidel, si vyžádá zkrácení násypového svahu betonovou palisádou v délce cca 10m. Přístupová cesta bude sloužit výhradně pro přístup do objektu na pozemku parc. č. 5 a údržbě opěrné zdi. Přítomní se dohodli, že objekt přístupové cesty bude předán společnosti Imogard. Investorem tohoto stavebního objektu bude KSÚS KK. Majetkoprávní vztahy budou řešeny následně. Jednatel společnosti Imogard s.r.o. souhlasí s převzetím přístupové cesty SO 110 do vlastnictví společnosti.

- Obecní úřad nemá námitek ke kácení vzrostlých stromů a náletových ploch. Obec Libavské Údolí provede kácení dle žádosti ke kácení podané zástupcem KSÚS KK.
- Rozhledové poměry budou dokladovány také na průběh výškového řešení vzhledem k levému odbočení na vedlejší komunikaci z hlavní komunikace od Šabiny. Rozhled v křižovatce a pro zastavení bude dokladován na  $V_n = 30$  km/h. Místní úprava na PK bude toto řešení zohledňovat.

***Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail***

***[stepan.hlavac@4roads.cz](mailto:stepan.hlavac@4roads.cz).***

***Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.***

# Prezenční listina



**4roads s.r.o.**  
Jugoslávských partyzánů 1426/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 063 27 354  
[www.4roads.cz](http://www.4roads.cz)

Datum	Čas	Výrobní výbor	Místo konání
26.02.2020	10:00	2	Obecní úřad, Libavské Údolí 110, 357 51 Libavské Údolí

**Název akce:**

### III/2124 a III/2125 Modernizace křižovatky Libavské údolí

[illegible]