



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/6985/IN/23
Vyřizuje: Mgr. Petra Myšková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce:

„Oprava krytu asfaltových komunikací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – část A a část B“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P23V00000927**

dne 06.11.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Oprava krytu asfaltových komunikací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – část A a část B“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím profilu zadavatele, a to v následujícím znění:

Dobrý den, dovoluji si požádat o vysvětlení ZD:

- 1. V části „B“ u položky č. 11 je uvedeno, že se rozebere dlažba v pruhu š. 350 mm. Tato šíře je nedostatečná proto, aby se mohly strojně vybourat degradované obrubníky včetně betonového lože. Žádáme o přepočítání množství rozebrané dlažby a následného zpětného zadlážďení (položka č. 22).*
- 2. U položky č. 12 je uvedeno množství 420 m. ve skutečnosti je množství 360 m. Žádáme o opravu množství u této položky a také u položek 18 a 19.*
- 3. U položek č. 20 a 21 není zřejmé, kde budou osazeny? Žádáme o upřesnění.*
- 4. Ve smlouvě o dílo je v bodě 3.1 uvedena lhůta pro realizaci do 21 dnů. Žádáme o prodloužení lhůty na 35 dnů, protože není reálné ve spojení s rozsahem stavebních prací stanovenou lhůtu dodržet.*

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek následovně:

- Uvedená šířka je dostatečná, detail je vidět v řezu „B“. Šířka k vybourání obruby je minimálně 550mm – rozebraná dlažba 300-350mm, vybouraná obruba a zásah do asfaltové vozovky po zaříznutí dalších cca 170mm. Místa na vytržení obruby strojně je tedy dostatek (lžice bagru 300-400mm). Konečný výkaz výměr s rozpočtem se proto nemění.
- Uvedené množství 420m (resp. 2x210m) je uvedeno správně. Konečný výkaz výměr s rozpočtem se proto nemění.



3. Tyto položky nebudou využity, výměra 39,00m byla převedena do položek 18 a 19 (Krajníky). U nich byla navýšena výměra. Jedná se o rozšíření dlážděných pásů až k mřížím uličních vpustí na části „B“ (celkem 8 míst).
4. Lhůta pro realizaci se prodlužuje na 30 dní.

Jelikož zadavatel provedl změny zadávací dokumentace, které mohou rozšířit okruh dodavatelů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 11. 2023 do 9:00 hod. Zároveň zveřejňuje upravenou výzvu a přílohy výzvy č. 5 *Cenová nabídka* a č. 3 *Návrh smlouvy o dílo*.

Karlovy Vary, dne 08.11. 2023

Mgr. Petra Myšková
oddělení veřejných zakázek
odbor investic