

Záznam jednání

Projekt	III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov	Projekt číslo	21018
Předmět	Výrobní výbor č. 2	Datum	01/07/2021
Místo konání	Obecní Úřad, Velichov 13, 363 01 Velichov		
Účastníci	Viz prezenční listina		

Zaznamenal: Kouba	Rozdělovník: všem přítomným
----------------------	--------------------------------

Zpracovatel PD svolal výrobní výbor za účelem představení koncepce návrhu technického řešení a nalezení optimálního řešení pro všechny přítomné k výše uvedené akci. Jednotlivé body VV1 jsou shrnuty níže:

- 1) Projektant představil technické řešení dvou variant opěrné zdi. První variantou byla ŽB monolitická zeď s obkladem lícové strany kotveným řádkovým kamenivem. Druhou variantou byla zděná kamenná zeď s výztužnými ŽB žebry a ztužujícím ŽB prahem na ŽB základu s obkladem lícové strany kotveným řádkovým kamenivem.
- 2) Všichni přítomní souhlasí s první variantou, avšak s následujícími výhradami, které projektant zapracuje:
 - Národní památkový ústav požaduje zaměnit obklad líce zdi z řádkového kameniva za přezdívkou z čediče z výzisku rozpadlé zdi. V případě nedostatku je k dispozici tentýž materiál v místním kamenolomu.
 - Zástupce vlastníků přilehlé nemovitosti (Czernin Karl-Eugen Dipl.Ing.) požaduje prověřit srážkové vody přitékající ke zdi a prohloubit odvodňovací žlab.
- 3) Ve věci oplocení se všichni přítomní shodli na osazení původního oplocení, s náhradou nevyhovujících segmentů za nové.
- 4) V místě bývalé školy při nároží silnic III/22127 a III/22125 je problematické odvedení srážkových vod ze silnice III/22125. Dešťová voda zde přechází svahem silničního tělesa a následně přes silnici III/22127, a dále k předmětné stavbě zdi. Projektant prověří a navrhne opatření pro odvedení srážkové vody. Obec Velichov poskytne projekt stavebního záměru vjezdu s parkováním.
- 5) Řešení problému se srážkovými vodami je předpokládáno zřízením horské vpusti před křižovatkou III/22127 x III/22125. Ta bude napojeno společně s přilehlým žlabem do vodoteče Petrovského potoka. Zbytek žlabu bude napojen na stávající průběh žlabu směrem k Ohři. Rubová a silniční drenáž bude vyvedena trubičkami skrz zeď pro zabránění vzniku hydrostatického tlaku.
- 6) Staveniště bude oploceno dočasným oplocením na základě zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a souvisejících předpisů.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznese žádná zúčastněná strana žádné námítky na e-mail stepan.hlavac@4roads.cz.

Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou formou.

Prezenční listina



4roads

Datum

Čas

Výrobní výbor

Místo konání

01.07.2021

9:00

2

Obecní Úřad,
Velichov 13, 363 01 Velichov

Název akce:

III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov

Jméno

Organizace

Telefon

E-mail

Podpis

Ing. Karel Fazekas

4roads s.r.o.

722 473 822

karel.fazekas@4roads.cz

Ing. Štěpán Hlaváč

4roads s.r.o.

724 583 470

stepan.hlavac@4roads.cz

Ing. Petr Štouček

KSCS KSK

602 559 341

stoucek.petr@ksusk.cz

TONŠOVÁ MONIKA

MČÚ OSTROV OTP

354 224 413

monsova@ostrov.cz

MAJEROVÁ LENKA

MČÚ OSTROV-PP

354 224 958

lmajerova@ostrov.cz

KAL-ERLEN
CLERNIK

0043 676 730 7901

Plomek Hubert

plomek.h@seznam.cz

723 689 853

Markéta Sinkulová
Moravcová

Obec Velichov

maravcova@velichov.cz

724 178 079

Jan Škuthan

Obec Velichov

724 1919 99