













LEGENDA MÍSTNOSTÍ					CSN EN 12464-1
Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	Ref. tříslo	Em [K]	
1.01	Garáž	69,51	5,34,4	75	
1.02	Chodba	12,27	5,37,2	100	
1.03	Dezinfekce	4,25	5,50,2	300	
1.04	Šlad léků	7,55	5,4,1	100	
1.05	Sušárna	3,68	5,16,2	300	
1.06	Předelna	3,04	5,16,2	300	
1.07	Infekční materiál	3,43	5,50,2	300	
1.08	Chodba	5,92	5,37,2	100	
1.09	Sana ženy	5,93	5,2,4	200	
1.10	WC	1,53	5,2,4	200	
1.11	Sprcha	2,76	5,2,4	200	
1.12	Sana muži	8,94	5,2,4	200	
1.13	WC	1,33	5,2,4	200	
1.14	Sprcha	2,85	5,2,4	200	
1.15	Pokoř	6,69	5,37,6	200	
1.16	Pokoř	6,07	5,37,6	200	
1.17	Domní místnost	33,31	5,38,2	300	
1.18	Pokoř	6,63	5,37,6	200	
1.19	Kancelář	6,43	5,37,6	200	
1.20	Pokoř	6,63	5,37,6	200	
1.21	Technická místnost	5,30	5,3,1	200	
1.22	Předřín	1,63	5,37,2	100	
1.23	WC	1,40	5,2,4	200	
1.24	Úklid	1,76	5,2,4	200	
1.25	IT	1,84	5,3,1	200	



LEGENDA :

- | | |
|---|--|
|  | prípojové skříní objektu s elektrárnou |
|  | Rh hlavní rozváděč objektu |
|  | Rh ZALOŽENÝ ROZVÁDĚČ |
|  | spínací jednopólový s orientační doutnoukou, zapuštěný-Tongo, IP20, (ABB) / switch |
|  | spínací dvojpolový s orientační doutnoukou tozemi 2, zapuštěný-Tongo, IP20, (ABB) |
|  | přepneč sítěový s orientační doutnoukou, zapuštěný-Tongo, IP20, (ABB) |
|  | přepneč středový s orientační doutnoukou, zapuštěný-Tongo, IP20, (ABB) |
|  | spínací jednopólový se signalizací doutnoukou, nastřeny, min. IP44, (ABB) |
|  | spínací sítěový se signalizací doutnoukou, nastřeny min. IP44, (ABB) |
|  | ovadač zapnutí (tlučtko) s orientační doutnoukou, zapuštěný-Tongo, IP20, (ABB) |

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Verzija projekta:		Stranica:	1 : 50
Projekat:	Ing.Bezina	Topična analiza:	Ing.Plušić
ZAKLJUČAK	 Važuća izvješćena zahtjev ZVS u Oštvo		
Dokumentacija:	Dokumentacija pro prodajnu stadij Dokumentacija stadij Slogoprodukt elektroinženjira		
OSLOŽNJE	Pudovjys svjetelne roznovdy		
POSREDOVANJE	Podizak A18 Slogaj prodaju PSI - 26 Datum izdavanja 02/2016 Kvalitativno		
BPO 1-92113		3	