

Váš dopis značky / Ze dne  
8237-13

Naše značka  
628574/15/CKV/SS0-2

Vyřizuje / Tel.  
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum  
18. 1. 2016

BPO spol. s r.o.  
Ing. Martin Pluhař  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

**Věc: Ostrov, Jáchymovská – areál složek IZS, I. etapa**

**K předložené PD stupeň DÚR Vám zasíláme následující připomínky:**

1. Souhlasíme s navrženou přeložkou podzemního vedení z důvodu změny stávající nivelety v délce cca 150 m včetně zřízení dodatečné ochrany v místech výstavby nových vjezdů
2. Přeložku podzemního vedení SEK, která je součástí výše uvedené stavby, provede její vlastník, spol. CETIN a.s. na základě závazné objednávky od investora, případně dodavatele stavby.
3. Před záhozem(zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení a byla dodržena ČSN 73 6005.
4. V rámci zpracování PD pro územní rozhodnutí doporučujeme zanést do projektu i napojení objektu na síť spol. CETIN a.s. v místě výstavby nové horkovodní přípojky, kde napojovací bod je v trase stávajícího podzemního vedení u bývalé vlečky. V případě dalších informací ohledně napojení kontaktujte pracoviště výstavby J. Dufka, tel.: 602 409 501.

**Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 628574/15/CKV/SS0 a je jeho nedílnou součástí.**

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler  
Pracoviště ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
  
213