

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.
Mořičovská 1210, Ostrov 363 38

BPO spol. s.r.o.
Vážený pan
Ing. Martin Pluhař, CSc.

Lidická 1239
363 17 Ostrov

Váš dopis značky / ze dne
- / 2. 12. 2015

Vyřizuje / linka
Tajer /342

Naše značka
151222/Taj/PD

Místo odeslání
Ostrov

/datum
/ 22. 12. 2015

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově
Vyjádření k předložené PD k územnímu a stavebnímu řízení:

Dobrý den,

k Vaší žádosti o stanovisko k dokumentaci na předmětnou akci (zpracoval BPO spol. s r.o., arch. č. BPO 9-90208, ze dne 15. 10. 2015) pro účely územního a stavebního řízení sdělujeme následující:

1. Při souběhu a křížení sítí SCZT s dalšími inženýrskými sítěmi a podzemními zařízeními požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Na předloženém výkresu: Schéma předávací stanice – část dokumentace Vytápění technologické schéma neodpovídá Detailu připojení KPST, který je zakreslený na stejném výkresu. Žádáme o sjednocení těchto výkresů.
3. Současně s předmětnou akcí bude realizována i nová přípojka tepla pro areál složek IZS a bude nutná vzájemná koordinace těchto akcí.

Po zapracování výše uvedených připomínek souhlasíme s projektovou dokumentací a nemáme připomínek k územnímu, resp. stavebnímu řízení. Dále požadujeme předložení realizační PD.

S pozdravem

 **Ostrovská teplárenská, a.s.**
Mořičovská 1210
363 38 Ostrov


Ing. Radek Havlan
statutární ředitel