

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 7/ZPR/2023

Název zakázky: „III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí“

Vysvětlení č. 6:

Zadavatel obdržel dne 24.11.2023 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

U SO 251 a SO 252 je v TZ u gabionových sítí uvedeno, že materiál má splňovat podmínky TKP30. Zároveň jsou však uvedeny konkrétní parametry, které toto nesplňují (Zn95% Al5%, 400 MPa).

Má se tedy zhotovitel řídit platnými TKP30, či dodržet uvedené konkrétní parametry?

ODPOVĚď na dotaz č. 1:

Zadavatel prověřil uvedený dotaz u odpovědného projektanta stavby a sděluje, že pro technické parametry svařovaných gabionových sítí jsou rozhodující podmínky TKP kap. 30, jejichž splnění dodavatel zahrne do své cenové nabídky.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení a upřesnění technických parametrů gabionů zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o dva dny, tj. do **7.12.2023**.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace