



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/567/IN/24
Vyřizuje: Mgr. Petra Myšková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce:

„Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P23V00001088**

dne 11.01.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím profilu zadavatele, a to v následujícím znění:

- 1) *chtěla bych Vás požádat o vysvětlení projektové dokumentace. Jedná se o to, že ve výkazu výměr je "Podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl.10mm 600x600" ale technická zpráva mluví o podhledu se skrytou nosnou kcí. Jaká varianta je správně?*

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek následovně:

- 1) Jedná se o administrativní chybu v zadávací dokumentaci příloha č. 5 *Soupis stavebních prací s výkazem výměr*, na listu 10 – Stavební úpravy (řádek 281). Správná varianta je ta, která je uvedena v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele aktualizovanou verzi dokumentu.

Vzhledem k povaze provedené změny zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č. 5 *Soupis stavebních prací s výkazem výměr*.

Karlovy Vary, dne 16.01. 2024

Mgr. Petra Myšková
oddělení veřejných zakázek
odbor investic