

┌

┐

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

└

┘

Váš dopis značka / ze dne
22.01.2024

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Jaroslav Bednář

Karlovy Vary
23.01.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**KKN - výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy Vary**”

Dotaz č. 1:

Umožňuje zadavatel použití nádrže na 900 l?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení zadávací dokumentace, požaduje tedy nádrž o minimální kapacitě 1000 l paliva.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení