






M2dt. – STROPNÍ SVÍTIDLO, NÍZKÝ OPALOVÝ VÁLEČ LED 44,5 W / 940, 4470 lm, řízení DALI, průměr 460 mm
M5 – NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED 17 W / 830, 1340 lm, IP 44, délka 610 mm
M13 – STOJANOVÉ LED 73 W / 840, min. 7900 lm, ručně směřovatelné (Touch čím)

[illegible]

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B₀₁ ±0.000 = 385.29 m n. m

NACE KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ		STUPEN PO DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA D.1.4.7 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ		AKČNÍ ČÍSLO 3008011140	
PROJESE		AUTORIZACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ Zveřejněno: 30.08.2012 12:01:58 Karlovy Vary - Dvůr		DATA: 12/2018	
MÍSTO STAVBY: Havrančická ulice 3002, 30158 Stráná pccmesty pcc: 02, 90302, 014 Karlovy Vary		FORMAT: 12 × M	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  Brno: 01130 a.s. tel.: +42-54 662 00 99 fax: +42-54 662 00 77 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE	
VEDOUcí PROJEKTU: JAROSLAV KUPLER, kupler@intar.cz		MĚRITKO 1 : 50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		PŘÍLOHA: NÁJEMNÍ JEDNOTKY - 3.NP ČÁST B VÝKRES SVĚTEL	
OPROJEVOVÝ PROJEKTANT:  Brno: 01130 a.s. tel.: +42-54 662 00 99 fax: +42-54 662 00 77 www.intar.cz, info@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO 3008011140 101D.1.4.7	
VÝPRAVOVÁL: ING. JIRKA PAVELKA, pavelka@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU 307 B	
		REVIZE:	