

POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLADANÝ SKLON
SVAHU 4:1

GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10
TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm ≥ 160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm ≥ 80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm ≥ 40 kN/m



PRŮMĚR DRÁTU ≥ 4 mm
MEZ PEVNOSTI ≥ 450 MPa
TAŽNOST ≥ 8 %
POKOVENÍ (ANTI-KOROZNÍ VRSTVA) ≥ 280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU ≥ 4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ 5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST ≥ 2000 hodin

OKA SÍTĚ:
100 x 100 VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 50 POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 25 POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO

KAMENIVO
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
NASÁKAVOST max. 0,5%
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE
PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m²
CBR 2,80 kN
PEVNOST V TAHU 16,0 kN/m
TAŽNOST 45,0 %

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
PLOŠNÁ HMOTNOST min. 400g/m²
ROZMĚR OK 35x35mm

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS	
		DATUM	09 / 2019	ING. LADISLAV TERŠ
KRAJ: KARLOVARSKÝ		MĚŘÍTKO	1 : 50	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	SANACE KRAJNICE KOMUNIKACE III/218 7 BUBLAVA v km 2,070		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ		1	
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED		4	