

B1

SO-02
ZARÍZENÍ č. 16A
CHODBY – PRŮTOČNÝ VĚTRÁNÍ-PAVILON "B1"
 $V_v = 231 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,198 \text{ kW (230 V)}$
ELEKTROCKÝ OHŘEV

SO-02
ZARÍZENÍ č. 17A
HYGIENICKÁ ZARÍZENÍ PAVILON "B1"
 $V_v = 240 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,109 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 13
SESTĚRNA – VĚTRÁNÍ PAVILON "B1"
 $V_v = 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,031 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 14
CENTRÁLNÍ KOUPELNA VĚTRÁNÍ-PAVILON "B1"
 $V_v = 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,031 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 9
HYGIENICKÁ ZARÍZENÍ KANTYNA "A2"
 $V_v = 246 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,109 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 6
SPOLÉČENSKÁ MÍSTNOST VĚTRÁNÍ-PAVILON "A2"
 $V_v = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 2x 0,031 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 17B
HYGIENICKÁ ZARÍZENÍ OČISTÍ MÍSTNOST PAVILON "B1"
 $V_v = 187 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,031 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 16B
CHODBY – ODTAH VĚTRÁNÍ-PAVILON "B1"
 $V_v = 731 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 0,198 \text{ kW (230 V)}$

SO-02
ZARÍZENÍ č. 15
SPOLÉČENSKÁ MÍSTNOST VĚTRÁNÍ-PAVILON "B1"
 $V_v = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 2x 0,031 \text{ kW (230 V)}$

ZARÍZENÍ č. 11
FOKUSNÍ KUCHYŇSKÝ PAVILON "B1"
 $V_v = 12x 50 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 12x 50 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 12x 0,02 \text{ kW (230 V)}$

ZARÍZENÍ č. 12
KUCHYŇSKÝ PAVILON "B1"
 $V_v = 12x 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_g = 12x 100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $P_e = 12x 0,03 \text{ kW (230 V)}$

Tabulka místností B1		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B1.01	Zájezd	9,25
B1.02a	Chodba	112,17
B1.03	Chodba	60,6
B1.04	Společenská místnost B	60,68
B1.05	Chodba	16,48
B1.06	KoupelnaWC	4,83
B1.07	KoupelnaWC	6,48
B1.08	Pokoje	2,07
B1.09	KoupelnaWC	6,54
B1.10	Pokoje	20,76
B1.11	KoupelnaWC	6,35
B1.12	Pokoje	20,76
B1.13	KoupelnaWC	6,40
B1.14	Pokoje	2,07
B1.15	KoupelnaWC	20,86
B1.16	Pokoje	6,54
B1.17	KoupelnaWC	16,48
B1.18	KoupelnaWC	4,83
B1.19	KoupelnaWC	16,89
B1.20	Chodba	17,86
B1.21	Výhledová Sálala	17,86
B1.22	Chodba	6,69
B1.23	Sklad špinavého prádla	15,98
B1.24	Chláz. sklad mýdlovnic	15,46
B1.25	Prádlna - příprava	5,29
B1.26	Sklad prádla pro prádlo	25,58
B1.27	Prádlna - žehlení	24,79
B1.28	Prádlna - žehlení	18,62
B1.29	Prádlna - žehlení	7,38
B1.30	Prádlna	1,69
B1.31	Prádlna	2,25
B1.32	Prádlna	1,65
B1.33	Prádlna	1,65
B1.34	Prádlna	1,65
B1.35	Sklad čistého prádla	3,60
B1.36	Chodba	4,45
B1.37	Výhledová Sálala	15,84
B1.38	Výhledová Sálala	15,85
B1.39	Výhledová Sálala	15,85
B1.40	WC	1,53
B1.41	Prádlna	1,53
B1.42	WC	2,69
B1.43	Prádlna	1,53
B1.44	Prádlna	32,07
B1.45	Sálala	2,25
B1.46	Prádlna	2,25
B1.47	Prádlna	14,83
B1.48	KoupelnaWC	14,83
B1.49	Prádlna	15,02
B1.50	KoupelnaWC	15,02
B1.51	Pokoje	14,85
B1.52	KoupelnaWC	14,85
B1.53	Pokoje	15,38
B1.54	KoupelnaWC	7,68
B1.55	Prádlna	7,68
B1.56	Prádlna	5,05
B1.57	Prádlna	1,71
B1.58	Prádlna	7,68
B1.59	Prádlna	1,71
B1.60	Prádlna	7,68