

Tabulka místností 1.NP		
Č.m.	Název místnosti	Plocha m2
1.01	Chodba	19,43
1.02	Čekárna	9,89
1.03	Ordinace-sestra	15,56
1.05	Denní místnost	11,31
1.06	Denní stacionář	29,03
1.07	Sklad špinavého materiálu	2,35
1.08	Úklidová místnost-cyto prostory	1,64
1.10	Ordinace sestra+lékař	14,72
1.11	WC - pacienti stacionář	5,23
1.12	Předsíň WC zaměstnanci	2,97
1.13	Chodba	5,23
1.14	Místnost observace a příprava	9,12
1.15	WC pacienti	1,81
1.16	Ordinace lékař	13,59
1.17	WC - pacienti pisoár	1,21
1.18	WC - pacienti	1,11
1.23	Úklidová místnost pro normální prostory	1,38
1.24	WC zaměstnanci	1,96
1.26	WC personál chráněný provoz	3,10
1.27	Filtr s převlékáním	1,89

POZNÁMKA:
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.
VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESECH JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM: DATE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
1	03/2024	ZMĚNA DLE KHS	

stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu N

Drahovice [663701]
ČESKÁ REPUBLIKA

Souřadný systém JTSK
Výškový systém Lokální
±0,000=

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR:
OWNER / DEVELOPER:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary
Česká Republika
360 01

OBJEDNATEL
CONSULTANT:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary
Česká Republika
360 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJECT DIRECTOR:

ard architects s.r.o.
kancelář České Budějovice
Kněžská 17, 370 01 České Budějovice
T:(+420) 776 745 075
E:medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
PREPARED BY:

CBEnergo
ENERGIE S ROZUMEM
Lannova 205/16
370 01 České Budějovice
cb-energo.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

PŮDORYS 1.NP - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DSP+DPS
ČÁST / PART:	PROFESE-VZT A CHL
ČÁST / FILE:	D.1.4.1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PREPARED BY:	Pavel ŠKARDA
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ing. Radek DAVID, Ph.D.
HIP:	ing. Radek DAVID, Ph.D.
PROJEKTANT:	Petr BÁLEK
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
DATUM / DATE:	31.01.2024

Č.PROJEKTU/PROJECT NO.	REVIZE/REVISION	ČÁST PD/PART	FAZE	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.
	R0	ASR		D.1.4.1.2

Legenda:

- Potrubí s přívodním vzduchem
- Potrubí s odvodním vzduchem
- Akustické potrubí - odvodní vzduch
- Cu potrubí chladiva, vč. tepelné izolace a kabeláž
- +100 m3/h / -100 m3/h — Množství přiváděného (+) / odváděného (-) vzduchu
- -90 m3/h / -30 m3/h — Množství odváděného vzduchu při nárazovém větrání / Množství odváděného vzduchu při trvalém větrání
- -15 m3/h — Množství odváděného vzduchu při trvalém větrání
- Směr přiváděného vzduchu
- Směr odváděného vzduchu
- Tlumič hluku na kruhové potrubí
- PU — Požární zatěsnění (ucpávka)

- Dveře bez prahu nebo dveřní mřížka
- Dveřní mřížka v horní + spodní části
- Přívodní prvek čerstvého vzduchu v okenní konstrukci dodá stavba

požadované parametry:
- tlumič hluku
- povětrnostní klapka
- filtr přívodního vzduchu (síťka proti hmyzu)
- regulace přívodu vzduchu

- 1K — Značení stoupacích potrubí: K = kuchyň; H = hygienické zázemí (koupelna, wc...)

Legenda zařízení:

Zařízení č. 1.1:
Nad-omítkový ventilátor, s automatickou zpětnou klapkou, jedno-otáčkový, horní vývod, spínání společně se světly + 10 min doběh,
-90 m3/h; 90 Pa
230V / 27,3W / IPX5

Zařízení č. 1.2:
Stropní ventilátor do pohledu, s automatickou zpětnou klapkou, jedno-otáčkový, horní vývod, spínání dle časového programu
10 min ZAP / 20 min VYP,
-90 m3/h; 90 Pa
230V / 27,3W / IPX5

Zařízení č. 1.3:
Stropní ventilátor do pohledu, s automatickou zpětnou klapkou, dvou-otáčkový, horní vývod, spínání společně se světly + 10 min doběh,
-90 m3/h; 90 Pa
230V / 27,3W / IPX5

Zařízení č. 1.4:
Stropní ventilátor do pohledu, s automatickou zpětnou klapkou, dvou-otáčkový, horní vývod, spínání nízké otáčky samostatný ovladač, spínání vysoké otáčky společně se světly,
-150 m3/h; 65 Pa
230V / 48W / IP44

Zařízení č. 1.5:
Ventilátor do kruhového potrubí,
Spínání společně se světly + 10min doběh
-70 m3/h, 60 Pa
230V / 29W / IP44

Zařízení č. 1.6:
Ventilátor do kruhového potrubí,
Spínání společně se světly + 10min doběh
-125 m3/h, 80Pa
230V / 28W /IP44