



LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

- WC Klozet
U Umyvadlo
D Dřez
S Sprcha
P Pisoár (Urinál)
VL Výlevka
CH Chladicí split vnitřní jednotka

LEGENDA VÝTOK. ARMATUR:

- SUB Stojánková umyvadlová baterie
SDB Stojánková dřezová baterie
NSB Nástěnná sprchová baterie
NVLB Nástěnná výlevková (dřezová) baterie, dlouhé raménko
APIV Automatický pisoárový ventil
RV Rohový ventil

LEGENDA POTRUBÍ:

- Potrubí PVC KG splaškové
Potrubí PP HT
Připojovací potrubí PP HT
Potrubí studené vody
Potrubí teplé vody

WC pro invalidy

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být sklopná madla ve vzdálenosti 600 mm a výši 800 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být volně přístupné a nejvýše 1200 mm nad podlahou. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm nad podlahou. V kabině musí být háček na oděvy ve výšce 1200 mm a prostor na odpadkový koš.



VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Vomáčka	DATUM: 10/2023	Ing. Vomáčka Ondřej www.vomackaondrej.cz gsm: 724 288 898 projekce@vomackaondrej.cz Ke Hřísti 202, 37371 Hlincová Hora IČ: 76583414	Č.KOPIE:
AUTORIZOVAL: Miroslav Vomáčka	FORMÁT: 4 A4		
STUPEN: Provedení stavby (DPS)	MĚŘÍTKO: 1:50		
INVESTOR: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary			
Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu Drahovice			
D.14 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - kanalizace			
			Č.VÝKRESU:
			2