
Stavba: Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu „N“
Drahovice [663701]

Investor: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

Stupeň PD: DSP+DPS

Část projektu: D.1.4.4 Vytápění

Specifikace materiálu

1. Otopná tělesa

Desková otopná tělesa s bočním připojením, včetně uchycení:

21-060040-50	1 ks
21-060050-50	1 ks
21-060060-50	1 ks

2. Armatury

Termostatický ventil	3 ks
Uzavírací radiátorové šroubení	3 ks
Termostatická hlavice	3 ks
Napojení na stávající ocelové potrubí DN 20.....	6 ks

3. Potrubí

Potrubí z trubek nelegované oceli, vně pozinkované spojované lisováním:

Ø 18x1	12 m
Napuštění otopného systému	10 l

4. Tepelné izolace

Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,046 \text{ W/(m.K)}$

tl. 13 mm:

Ø 18	6 m
------------	-----

Topná zkouška 6 hod