



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
 1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
 STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 – DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ
 : DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	ING.RADEK DAVID, Ph.D (ard architects s.r.o.)				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Investor : KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s., BEZRUCHOVA 1190/19, 360 01 K.VARY; IČ:26365804					
Stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ZPŮSOBU VYUŽITÍ OBJEKTU PAVILONU N		Zadákové číslo :	2024006
				Měřítko :	1 : 50
				Formát :	4 A4
Část :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Datum :	02/2024
Název přílohy :		PŮDORYS 1.NP – OSVĚTLENÍ		Číslo přílohy :	D.1.4.4.4