



POZNÁMKA :

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY V POŽÁRNÍM ÚSEKU N1.01/N4
CHODBA A SCHODIŠTĚ BUDOU ULOŽENY
POD OMÍTKU (min.15mm) – KABELY CYKY.
NEBO BUDOU ULOŽENY NAD SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN.15min.

NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY V ZÁZEMÍ PERSONÁLU (WC,ŠATNA,SKLAD)
BUDOU ZASEKÁNY POD OM.NEBO ULOŽENY DO STĚNY SDK.

V TECH.MÍSTNOSTI 008 BUDOU PŘÍVODY KE SVÍTIDLŮM NA STROPĚ
V TUHÝCH TRUBKÁCH PVC.

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- TRASA NOVÉHO UZEMNĚNÍ NA STÁV.KABEL.LÁVCE
- STÁV.KABELOVÁ LÁVKA
- VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO
- LINEÁRNÍ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S AUTONOMNÍ BATERIÍ NA 1 HODINU
2W/270lm, IP65, SVÍTÍ PŘI VÝPADKU EL.ENERGIE
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ, řaz.1, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, řaz.1, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČ.DOUTNAVKOU ZAPUŠTĚNÝ, řaz.1/0So, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230VAC POD OMÍTKU IP20
- ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230VAC IP44
- MOTOR VENTILÁTORU 230VAC
- VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD PRO NAPÁJENÍ EL.ZAŘÍZENÍ 230VAC
- UDRŽOVANÁ OSVĚTLENOST NA SROVNÁVACÍ ROVINĚ (lx) DLE ČSN EN 12464-1
- PŘÍŘAZENÍ K OVLADAČI
- ČÍSLO SV.OBVODU
- TYP SVÍTIDLA (VIZ LEGENDA SVÍTIDEL)

LEGENDA SVÍTIDEL :

- C – KRUHOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO prům.240mm, OPÁL.KRYT
20W/2100lm/4000K, IP43
- D – VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, PATICE E27, LED ŽÁROVKA, KRYTÍ min.IP44
- E – PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, 27W/3000lm/4000K, pr.375mm, IP44
- F – PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 20W/2700lm/4000K, IP65

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :		Autorizace :		
HIP :	ING.RADEK DAVID, Ph.D (ard architects s.r.o.)						
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :					
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :					
Investor :		KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s., BEZRUČOVA 1190/19, 360 01 K.VARY; IČ:26365804					
Stupeň dokumentace :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ZPŮSOBU VYUŽITÍ OBJEKTU PAVILONU N			Zakázkové číslo :		2024006
					Měřítko :		1 : 75
					Formát :		2 A4
Část :		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Datum :		02/2024
Název přílohy :		PŮDORYS 1.PP – ÚPRAVA EL.INSTALACE			Číslo přílohy : D.1.4.4.02		