

Legenda:

- zapuštěné všesměrové návěstidlo plochy TLOF 8", LED 14 W, zelený filtr
- zapuštěné všesměrové návěstidlo osového vedení letu FPAG, 8", LED 14 W, bílé
- návěstidlo sestupového systému APAPI, 2x 100 W
- izolační transformátor KRVS540 100 W, 230V / 15,2V
- kabel H07RN-F 2x4
- kabel H07RN-F 2x2,5
- kabel - součást návěstidla / zařízení
- konektor FAA-L-823 receptacle
- konektor FAA-L-823 plug
- konektory KDCV.P2R (rozdvojka)
- uzemnění
- TRP.1 zdroj paralelního letištního rozvodu

±0,000 = 412,39 m n.m.

NÁZEV STAVBY: Úprava heliportu HEMS Karlovarské krajské nemocnice a.s.

MÍSTO STAVBY: KKN a.s. Pavilon A, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

STAVEBNÍK

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary, 360 01 Česká republika
+420 354 225 309

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.
Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika
+420 226 216 603 / praha@siebertalas.com

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V DETAILU ROZPRACOVANOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT	PS01 SVĚTELNÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SZZ
PROFESNÍ ČÁST	.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Tomáš Janeček
PŘÍLOHU ZPRACOVAL	Jan Rozkošný
KONTROLOVAL	Ing. arch. Tomáš Janeček
DATUM	05 / 2021
ČÍSLO ZAKÁZKY	2021_012_CZ_DSP
MĚŘÍTKO	-
POČET FORMÁTŮ	3 A4
NÁZEV PŘÍLOHY	BLOKOVÉ SCHÉMA SZZ

AUTORIZACE

ČÍSLO PARÉ

ZAKÁZKA	STUPEŇ PD	ČÁST PD	ČÍSLO SO / PS	ČÍSLO PŘÍL.	NÁZEV PŘÍLOHY	REVIZE PD	
2021_012_CZ_DSP_D_PS01_004_BLSSZZ_R01							004