



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
10.04.2024

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
15.04.2024

1) Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, objekt D, dodávka myčky nádobí včetně stavebních úprav mycího centra**”

Dotaz č. 1:

V příloze č. 5 ZD VZ pod bodem 4) myčka nádobí pásová - jsou uvedeny obecné vlastnosti, zóny mycího stroje a další vlastnosti mycího stroje, které požadujete.

K výše uvedené specifikaci pásové myčky nádobí máme následující dotazy a připomínky, konkrétně se jedná o:

1) k části zóny mycího stroje – zóna neutrální je požadováno, aby byla vybavena sprchou – k tomuto uvádíme: zóna neutrální, jako součást aktivní mycí zóny pásového stroje, je nazývána neutrální právě proto, že neobsahuje žádná mycí ramena, kterými by na umývané předměty tryskala mycí lázeň. Přesto v této zóně dochází k procesu mytí, neboť umývané předměty jsou již smočené mycím roztokem z předřazených mycích zón a tudíž mycí detergent působí na umývané předměty (průjezdem touto zónou).

Neutrální aktivní zóna mezi posledním mycím tankem a oplachovým tankem se ve většině případů umísťuje (je požadována) z důvodů zamezení „přetahování mycí lázně z mycího do oplachového tanku“ a dále pak je podmínkou při požadavku dodatečných bočních svislých mycích ramen v posledním mycím tanku ...


Požadavek tuto zónu vybavovat sprchou postrádá jakékoliv logiky, nemá nic společného s vlastním mycím procesem tunelového mycího stroje...vede pouze k diskriminačnímu požadavku v rozporu s §6, neboť pouze výrobce Winterhalter zabudovává integrované navíjecí hadice , pro snadnou údržbu stroje.

Pokud zadavatel požaduje, aby jako příslušenství mycího stroje byla dodána bubnová navíjecí hadice se sprchovou koncovkou, bude stejnou funkci plnit nástěnný buben umístěný kdekoliv v místnosti s mycím strojem.

Žádáme: výše uvedený požadavek, aby neutrální zóna byla vybavena sprchou vypustit eventuálně upravit – viz vysvětlení výše.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje návrh účastníka zadávacího řízení a upravuje projektovou dokumentaci dle požadavku (viz Příloha č. 5 - PD (v 240415) - D - Dokumentace objektů (v 240415) - D1.4 -



Technika prostředí staveb (v 240415) - D1.4d - Mycí centrum (v 240415) - NemocniceKV_MyciCentrum_specifikace_v 240415).

Dotaz č. 2:

2) k části další vlastnosti – předposlední požadavek – hygienické provedení pro snadnou údržbu mycího stroje, včetně integrované navíjecí hadice – požadavek včetně integrované navíjecí hadice je jednoznačně diskriminačním požadavkem v rozporu s §6 zákon, který směřuje k jedinému výrobcí Winterhalter.

Žádáme: výše uvedený požadavek vypustit eventuálně upravit – viz vysvětlení výše.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje návrh účastníka zadávacího řízení a upravuje projektovou dokumentaci dle požadavku (viz Příloha č. 5 - PD (v 240415) - D - Dokumentace objektů (v 240415) - D1.4 - Technika prostředí staveb (v 240415) - D1.4d - Mycí centrum (v 240415) - NemocniceKV_MyciCentrum_specifikace_v 240415).

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_myčka nádobí (v 240415)
Příloha č. 3 - Vzorová podoba smlouvy o dílo (v 240415)
NemocniceKV_MyciCentrum_specifikace_v 240415

Zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 06.05.2024, do 10:00 hodin**. Současně zadavatel stanovil **druhý termín prohlídky místa plnění**, a to **na 22.04.2024 v 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení