



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
22.04.2024

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
24.04.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, objekt D, dodávka myčky nádobí včetně stavebních úprav mycího centra**”

A) Dotaz č. 1:

Dne 15.4.2024 poskytl zadavatel VZ účastníkům odpovědi na dotazy, vznesené dne 10.4.2024. Současně s těmito odpověďmi zavěsil zadavatel i novou výzvu k podání nabídky a vzorovou podobu SOD.

Z obou nově poskytnutých dokumentů (SOD + výzva) vyplývá, že zadavatel současně s poskytnutými odpověďmi změnil vymezení předmětu plnění VZ, a to z původních dodávek na provedení a obstarání stavby.

Žádáme o informaci a vysvětlení, co je důvodem ke změně vymezení předmětu VZ.

Je-li důvodem ke změně předmětu plnění skutečnost, že touto změnou si může zadavatel přesně určit typ a model dodávky nového mycího stroje, který také je konkrétně v ZD uveden, a to v PD, část D1.4a.1- Technická zpráva, kde na straně 3 je uvedena myčka nádobí M-iQ B-M54 V8 N33 P8, pak žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1:

Důvodem změny druhu veřejné zakázky na stavební práce je skutečnost, že součástí plnění zakázky jsou rozsáhlé stavební úpravy prostor mycího centra. Zadavatel požaduje odborné zajištění těchto prací kvalifikovanými osobami – viz požadavky na technickou kvalifikaci, včetně zajištění autorizovaného technického dozoru. Zároveň požaduje zajištění veškerých záruk za provedené stavební práce s možností řešit případné reklamace přímo se zhotovitelem stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo. Zakázka byla takto koncipována již pro původní vyhlášení veřejné zakázky, pouze administrativním pochybením byla vyhlášena jako veřejná zakázka na dodávku. Nyní došlo k nápravě a tato změna nemá žádný vliv na průběh zadávacího řízení.

Uvedený dokument D1.4a.1 je technickou zprávou části ZTI. V celé této technické zprávě není žádná zmínka o konkrétním modelu mycího stroje. Tazatel má pravděpodobně na mysli dokument D1.4c.1 - technická zpráva části VZT, ve kterém je na str. 3 uveden typ mycího stroje, pro který byly úpravy stávající vzduchotechniky v části dokumentace VZT navrženy.

Uvedený typ myčky tedy není typem požadovaným, ale modelem definovaným pro vypracování části dokumentace VZT. Nutné úpravy stávající VZT pro různé typy mycích strojů totiž budou odlišné, takže je obtížné navrhnout dopředu bez znalosti modelu dodávaného zařízení nějaké konkrétní řešení.



Lze předpokládat, že pro různé typy myček bude potřebná úprava stávající VZT vždy trochu odlišná. Uvedený model mycího stroje je tedy třeba chápat jako typ stroje, pro který je navržena tato konkrétní úprava stávající vzduchotechniky, řešená přiloženou dokumentací.

Podobným způsobem je konkrétní typ myčky zmíněn v technické zprávě čísta D1.1 – Architektonicko – stavební řešení, v části d18 Větrání. Zde opět uvádíme, že se jedná pouze o uvedení modelu, dle kterého byla vypracována část projektové dokumentace VZT, a nikoliv o požadavek na konkrétní typ myčky. Zadavatel požaduje dodat myčku, která splňuje parametry uvedené v části D1.4d – Mycí centrum – technická specifikace. **Pro vyloučení všech pochybností byl konkrétní typ myčky z části d18 technické zprávy vypuštěn (viz nová verze přílohy D.1.1.1 Technická zprava (v 240424).**

B) Dotaz č. 2:

Proč je v příloze č. 5 PD, část D 1.4d – Mycí centrum specifikace pod položkou 4 – myčka nádobí pásová – uvedena specifikace, která neodpovídá konkrétně uvedenému typu – viz výše (konkrétně: typ B-M54.... jedná se o stroj třítankový/1 mycí tank, specifikace v pol. 4 je uveden požadavek min. dvě mycí nádrže tzn. myčka B-L54 jedná se o stroj čtyřtankový....).

C):

Žádáme, aby technický standard pod pol. 4 byl vypuštěn a byl nahrazen správným modelovým označením požadovaného mycího stroje s upřesněním všech požadovaných podrobností.

D):

Žádáme o posunutí termínu na předání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Jak je uvedeno v předchozí odpovědi, konkrétní typ myčky uvedený v části VZT není typem požadovaným, ale uvedeným typem, podle kterého byla navrhována úprava VZT v projektové dokumentaci.

Zadavatel požaduje dodat myčku, která splňuje parametry uvedené v části D1.4d – Mycí centrum – technická specifikace.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_myčka nádobí (v 240424)

D.1.1.1 Technická zprava (v 240424)

Zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek, a to do 17.05.2024, do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení