

Legenda – elektro

- Jednopólový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Křížový přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Jednopólový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
- Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP44
- 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- 1f dvojzásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP44
- Vývod pro svítidlo stropní přisazené
- Svítidlo nouzové
- Ochranné doplňující pospojení
- Elektromotor, ventilátor
- 3f vývod pro připojení spotřebiče do 16A/400V
- Rozvaděč elektro
- Hlavní kabelová trasa

Zásuvkové vývody v kuchyňce označit pro účel, pro který byla zřízena
Elektroinstalace v prostoru koupelen, a umývacích prostorů budou provedeny dle předpsaných technických norem a budou dorženy veškeré ochranné a bezpečnostní zóny.
Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno přímo na stavbě.
Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000–7–701
Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN–C–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro
U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary
Mobil: +420 777 095 120, E–mail: pvprojekty@seznam.cz

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Netopilík	CENTRA STAV s.r.o.	

Investor stavby: SŠŽ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov

Název stavby:
Stavební úpravy sociálního zázemí
Borovského 1267, Sokolov

Část:
D1.4–E – Elektroinstalace

Formát	2A4
Datum	12/2023
Stupeň PD	DPS
Měřítko	1:50
Zakázka č.	024–2023
Výkres:	D1.4–E–09

Název výkresu: Půdorys elektroinstalace 2. NP – levá část