



Zásuvkové vývody v kuchyni označit pro účel, pro který byla zřízena
Elektroinstalace v prostoru koupelen, a umývacích prostorů budou provedeny dle předepsaných technických norem a budou dorženy veškeré ochranné a bezpečnostní zóny.

Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno přímo na stavbě.

Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701

Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- Základní - samočinným odpojením od zdroje
- Doplňková - proudovým chráničem
- ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro

U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary

Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:	
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Netopilík	CENTRA STAV s.r.o.		
Investor stavby: SŠŽ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov					
Název stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov Část: D1.4-E – Elektroinstalace				Formát	A4
				Datum	12/2023
				Stupeň PD	DPS
				Měřítko	–
				Zakázka č.	024-2023
Název výkresu: Přehledové schéma napájení				Výkres:	D1.4-E-05