



Legenda – elektro

- Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- ⋈ Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- ⋈ Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- ⋈ Křížový přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
- ⋈ Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP44
- ⋈ 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- ⋈ 1f dvojbzásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- ⋈ 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP44
- × Vývod pro svítidlo stropní přisazené
- ⋈ Svítidlo nouzové
- ⊕ Ochranné doplňující pospojení
- Ⓜ Elektromotor, ventilátor
- ⋈ 3f vývod pro připojení spotřebiče do 16A/400V
- ⎓ Rozvaděč elektro
- Hlavní kabelová trasa

Zásuvkové vývody v kuchyni označit pro účel, pro který byla zřízena
Elektroinstalace v prostoru koupelen, a umývacích prostorů budou provedeny dle předepsaných technických norem
a budou dorženy veškeré ochranné a bezpečnostní zóny.
Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno přímo na stavbě.
Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701
Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz				
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Netopilík	CENTRA STAV s.r.o.	
Investor stavby: SŠŽ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov				
Název stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov Část: D1.4–E – Elektroinstalace				Formát 2A4
				Datum 12/2023
				Stupeň PD DPS
				Měřítko 1:50
				Zakázka č. 024–2023
Název výkresu: Půdorys elektroinstalace 2. NP – pravá část				Výkres: D1.4–E–08