

PROTOKOL O STANOVENÍ **VNĚJŠÍCH VLIVŮ**

Stavba: **Stavební úpravy sociálního zázemí
Borovského 1267, Sokolov**

Část: **D1.4-E - Elektroinstalace**

Investor: **SŠŽ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov**

Zak. č.: **024-2023**

Datum: **12/2023**

Stupeň PD: **DPS**

Příloha č.: **D1.4-E-03**

Protokol č. 2023-24-01

O určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 Ed. 3 vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

Předseda: Ing. Leoš Ledvina

Členové: Pavel Kopecký, David Thol, Pavel Výborný

Název objektu: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov

Popis objektu: Jedná se o přestavbu sociálního zařízení za nové

Použité podklady:

- dokumentace stavebních úprav dispozice objektu
- příslušné právní předpisy a technické normy
- požadavky investora stavby

Pro prostory:

Vnitřní

– 2. NP – pravá část
204, 205, 207, 211

- 2. NP – levá část
201, 205

- 3. NP
304, 307

Stanovení vlivu

BD4 – podmínky úniku v případě nebezpečí

Navržené opatření

Pro lepší orientaci budou instalovány piktogramy s vyznačením směru úniku. V těchto prostorech již je a bude doplněno nouzové osvětlení dle požadavků požární zprávy. V těchto prostorech budou uloženy kabelové rozvody v konstrukcích stěn, stropů a podlah pod omítkou s dostatečným krytím. Nové rozvaděče budou v zapuštěném provedení a budou mít ohniodolná dvířka ve stupni krytí min EI30.

Pozn.:

- v přehledu vnějších vlivů nejsou uvedeny ty vlivy, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 Ed. 3 považovány za normální a prostory, které jsou řešeny konkrétní technickou normou (např. prostory koupelen – řešeno samostatnou technickou normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou