



POZNÁMKA:
- NAD KABLEM BUDE OSAZENA VÝSTRAŽNÁ PÁSKA S VYHLEDÁVACÍM VODIČEM
- V PD JE PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPOVÉ RÝHY UVAŽOVÁNA 0,6M

**NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ KABELU (M')
DLE ČSN 73 6005:**

KABEL	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
DO 1kV	0,35	1,00	0,35 (0,70*)
DO 10kV	0,50	1,00	0,70
DO 35kV	1,00	1,00	1,00
DO 220kV	1,30	1,30	1,30

* KABELY BEZ OCHRANY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

±0,000 = 512,74 m.n.m

Název akce:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
na pozemcích č. parc. 433/1, k.ú. Luby I

Investor:
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary

Název části:
D.1.4.4. Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá

Stupeň dokumentace:
DPS

Vypracoval:
Marek Roch

Odpovědný projektant:
Ing. arch. Pavel Petrák

Razítko:

ARCHITEKTI SRO
IČ: 10963405 / DIČ: CZ10963405
Tel.: +420 737 984 812
E-mail: pav.petrak@gmail.com
Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně

Číslo výkresu:
D.1.4.4.8

Název výkresu:
Vzorový příčný řez přípojky NN