




PŮDORYS 3.NP:





PŮDORYS 4.NP:



PŮDORYS 5.NP:



PŮDORYS 6.NP:



POZNÁMKA:
-Rozvody jsou v podhledu a podél stěny v úklidových místnostech
-Stoupačka S1 bude vyvedena a zakončena nad střechou objektu pomocí střešní hlavice se stříškou
-Rozvody jsou provedeny z kruhového potrubí flexo a následně spiro
-Odvětrávací ventilátory jsou vybaveny zpětkou klapkou
-Do odsávacích prostor doporučujeme instalaci dveřních větracích mřížek
-Neodsávané místnosti budou větrány přirozeně okny

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj:	Karlovarský	Číslo paré:		
	K.ú.:	Karlovy Vary [663433]			
	Objednatel:	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace		Formát:	A2
Vypracoval: Michal Douša	Akce:	Kompletní rekonstrukce žákovských WC v 3., 4., 5. a 6.NP školní budovy		Stupeň:	DSP
				Datum:	4/2024
Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Výkres:	PŮDORYSY ODVĚTRÁVÁNÍ		Měřítko:	Výkres č.:
				1:50	D.1.4.1 - 4