



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Vodovodní přípojky
- Nadzemní elektrické vedení NN do 1 kV
- Elektrické vedení NN do 1 kV
- Neprovozované vedení metalického kabelu
- Zaměřený průběh metalického kabelu
- Nadzemní sítě
- Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- Kanalizační řad

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- Kanalizační přípojka na kanalizační řad - KG DN 200, v místě protlaku potrubí PVC Quantum DN 200 SN16
- Dešťové kanalizace KG DN 150
Napojeno do plastové retenční nádrže pro dešťovou vodu o objemu 6 m³, umístěnou na pozemku investora
- Napojení dešť. vody z nádrže do objektu
- vedení 2x HDPE 25x2,3 (přívod vody a dopouštění vody v nádrži)
- kabelová chránička DN 50 pro vedení kabelu CYKY J 4x15 mm² a kabelu H07RN-F 3x1,0 mm²
- Vsakovací bloky sada pro 600 l - složeno z 12-ti základních sestav ve dvou vrstvách po 6-ti, rozměr základní sestavy (dxšxv) - 2400x600x400 mm
- Přívod pitné vody ze studny do objektu - HPDE 25
Vrtaná studna o předpokládané hloubce 60ti m
- Pojistková a elektroměrová skříň
- Elektrická přípojka objektu
- Napojení pohonu posuvné brány - kabel CYKY 3Cx1,5 mm veden v chráničce DN 50
- Rozvodný pilířek SIS 1 pro ukončení přípojky telekomunikačních sítí CETIN
- Telekomunikační přípojka objektu na síť CETIN
- Podzemní požární nádrž o objemu 22m³
- plastová samonosná bez obetonování
- podklad ze štěrkového zhuštěného lože f 0-32, tl. 100 mm a položena geotextilie 300g/m²

LEGENDA

- Řešený pozemek
- Navrhovaný objekt s opěrnou zdí
- Navrhovaná zeleň
- Navrhovaná dlažba chodníku, terasy a park. stání

±0,000 = 512,74 m.n.m

Název akce:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

na pozemcích č. parc. 433/1, k.ú. Luby I

Investor:
Zdravotnická záchraná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary

Vypracoval:
Marek Roch
Odpovědný projektant:
Ing. arch. Pavel Petrák

Název části:
D.1.4.4. Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá

Stupeň dokumentace:
DPS

Datum:
05/2024

Měřítko:
1:250

Název výkresu:
Situace elektroinstalace

Číslo výkresu:
D.1.4.4.2



ARCHITEKTI SRO
IČ: 10963405 / DIČ: CZ10963405
Tel.: +420 737 984 812
E-mail: pav.petrak@gmail.com
Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně