

LEGENDA ZNAČEK PO

- N1.01 - III. SPB Označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- Hranice požárního úseku
- REI 45 Nejnížší požadovaná odolnost nosných stěn a obvodového pláště
- Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku osob
- △ REI 45 Nejnížší požadovaná odolnost střešní konstrukce
- EW 30 DP3 - C Nejnížší požadovaná odolnost požárního uzávěru
- ☐ Zařízení autonomní detekce a signalizace
- ⊗ Nouzové osvětlení
- ⊙ Vnitřní odběrné místo
- ☐ Tlačítko na odblokování dveří
- pu Pákový uzávěr
- pk Paníkové kování

LEGENDA

- ☐ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDÍVO
- ▨ ZATVÝVKY - CIHELNÉ ZDÍVO 100 a 300 mm
- ▨ PRÍČKY CIHELNÉ ZDÍVO 10, 14 broušené
- ▨ VÝTAHOVÁ ŠACHTA - ZDÍVO CIHELNÉ AKU P20
- ▨ PROSKLENÁ PRÍČKA - SKL DLE PBR

POZNÁMKA

- SD 01 - VESTAVBA VÝTAHU
- SD 02 - STAVEBNÍ OPRAVY 1PP a 1NP
- SD 03 - ÚČEBNA JAZYKŮ
- SD 04 - STAVEBNÍ OPRAVY WC 1PP
- SD 05 - SKLAD
- SD 06 - ÚČEBNA FYZIKY 2NP
- SD 07 - MULTIMEDIÁLNÍ ÚČEBNY 2. NP
- SD 08 - NOVÁ CHŮC
- SD 09 - NÁBYTEK

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNACENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNA	STŘEP
001	CHODBA	13,21			
002	VÝTAH	2,55			
003	CHODBA	16,64	KERAMICKÁ DLÁŽBA		SKL PODHLÍD
004	CHODBA	24,48	KERAMICKÁ DLÁŽBA		SKL PODHLÍD
005	TOILENA	16,11			
006	SKLAD	16,71			
007	SKLAD	26,88			
008	KOTELNA	23,89			
009	CHODBA	22,79			PODHLÍD POROŠOST
010	ŠATNA KUCHYNĚ - V21	10,48			
011	ŠATNA ZACI	24,17	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
012	ŠATNA ZACI	11,61	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
013	ŠATNA ZACI	31,93	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
014	ŠATNA ZACI	25,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
015	CHODBA	17,29			PODHLÍD POROŠOST
016	PRÍLOHAR WC	3,56			
017	WC	1,87			
018	SKLAD	2,21			
019	CHODBA	24,95			PODHLÍD POROŠOST
020	ŠATNA ZACI	10,28	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
021	ŠATNA ZACI	22,84	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
022	CHODBA	19,48	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	PODHLÍD POROŠOST
023	VSTUPNÍ HALA	28,16	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA + MALBA	SKL PODHLÍD
024	CHODBA	8,45			
025	SKLAD	3,63			
026	JABELNA	13,10			
027	VÝTOLENA	19,39			
028	KUCHYNĚ	25,66			
029	WC	1,53	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KXIR OBKLAD V2,3h	SKL PODHLÍD
030	PRÍLOHAR WC	2,21	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KXIR OBKLAD V2,3h	SKL PODHLÍD
031	PRÍLOHAR	2,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KXIR OBKLAD V2,3h	SKL PODHLÍD
032	WC	1,60	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KXIR OBKLAD V2,3h	SKL PODHLÍD
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		623,32			

Název akce:
Nové učebny a vstup SZŠ a VOŠ Cheb
parc.č.st.268/2, 268/4, 266, 265
k.ú.: Cheb

Investor:
SZŠ a VOŠ Cheb, p.o.
Hradební 58/10
350 02 Cheb

Vypracoval:
Ing. Luděk Ferenc
Odpovědný projektant:
Ing. Luděk Ferenc

Název části:
D.1.3. Požární bezpečnostní řešení

Stupeň dokumentace:
DÚR + DSP

Datum:
02/2024

Měřítko:

Formát:
A1

Název výkresu:
Půdorys 1. PP

Číslo výkresu:
D.1.3.1

ING. LUDĚK FERENC
Požární bezpečnost staveb
Tel.: 724 163 842
E-mail: ludekferenc@seznam.cz
Tyršova 262, 354 71 Velká Hleďsebe