

Pavilon B

| pořadové číslo | název souboru | počet kusů zařízení | filtrační vložky na jedno zařízení |
|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Zařízení č.26,2. ZZT zpětné získávání tepla | 1 | G4 592x592/450/6 - 18 ks |
| 2 | Zařízení č.26,1. ZZT zpětné získávání tepla | 1 | G4 592x592/450/6 - 18 ks |
| 3 | Zařízení č.411 ARO vzduchotechnická jednotka Janka KLM 06 | 1 | G4 287x592x360/3 - 2 ks G4 402x592x360/5 - 2 ks F9 287x592x600/4 - 1 ks F9 402x592x600/6 - 1 ks |
| 4 | Zařízení č.3 Větrání infekčního oddělení Dospel | 1 | G4 592x592/360/6 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks F6 592x592/630/6 - 1 ks |
| 5 | Zařízení č 4 Větrání chodeb Deimos | 1 | F4 740x248x96 - 2 ks |
| 6 | Zařízení č.7 Větrání ORL oddělení ambulance Dospel | 1 | G4 287x427/360/2 - 1 ks F6 287x427/630/2 - 1 ks |
| 7 | Zařízení č.6 Větrání infekční jímky | 1 | F4 filtrační kazeta d125 s filtrační vložkou - 1 ks |