

Pavilon D

| pořadové číslo | název souboru | počet kusů zařízení | filtrační vložky na jedno zařízení |
|----------------|--|---------------------|--|
| 1 | Zařízení č.1. Patologie vzduchotechnická jednotka Janka KLM 16 | 1 | G3 592x490/450/6 - 2 ks G3 592x592/450/8 - 2 ks F8 562x490/600/8 - 2 ks F8 592x592/600/10 - 2 ks |
| 2 | Zařízení č.2. Mikrobiologie vzduchotechnická jednotka Janka KLM 25 | 1 | G4 592x592/360/6 - 4 ks G4 287x490/360/2 - 4 ks G4 287x287/360/2 - 1 ks F8 592x592/600/8 - 4 ks F8 287x592/600/4 - 4 ks F8 287x287/600/4 - 1 ks |
| 3 | Zařízení č.3. Kuchyně vzduchotechnická jednotka Janka KLM 25 | 1 | G4 592x592/360/6 - 4 ks G4 287x490/360/2 - 4 ks G4 287x287/360/2 - 1 ks F8 592x592/600/8 - 4 ks F8 287x592/600/4 - 4 ks F8 287x287/600/4 - 1 ks |
| 4 | Zařízení č.4 Jídelna a pomocné prostory vzduchotechnická jednotka Janka KLM 16 | 1 | G4 592x490/450/5 - 2 ks G4 592x592/450/6 - 2 ks F8 562x490/600/6 - 2 ks F8 592x592/600/8 - 2 ks |
| 5 | Zařízení č.5 Lékárna vzduchotechnická jednotka Janka KLM 16 | 1 | G4 592x490/450/5 - 2 ks G4 592x592/450/6 - 2 ks F8 562x490/600/6 - 2 ks F8 592x592/600/8 - 2 ks |
| 6 | Zařízení č.7 Větrání šaten GEA | 1 | G4 287x287/360/2 - 1 ks G4 287x592/360/2 - 1 ks |
| 7 | Zařízení č.11 Kuchyně vzduchotechnická jednotka Janka KLM 06 s příslušenstvím | 1 | G4 402x592/360/5 - 1 ks G4 287x592/360/3 - 1 ks |
| 8 | Vzduchotechnická vzduchotechnická jednotka Remak, větrání lékárna - cytostatika | 1 | M5 592x490x635/6 - 1ks M5 287x490x635/3 - 1ks F9 592x490x635/8 - 1ks F9 287x490x635/4 - 1ks |
| 9 | Zařízení č.1 Větrání šaten Dospel | 1 | G4 287x287/360/2 - 1 ks G4 287x592/360/2 - 1 ks |
| 10 | Zařízení č.2 Větrání šaten Dospel | 1 | G4 287x287/360/2 - 1 ks G4 287x592/360/2 - 1 ks |