



406	učebna	12,00
407	chodba	12,00
408	chodba	7,50
409	chodba	2,50
410	šola	10,00
411	učebna	17,20
412	učebna	10,10
413	učebna	20,00
414	šola	7,00
415	učebna	10,00
416	učebna	10,00
417	učebna	10,00
418	učebna	10,00
419	učebna	10,00
420	učebna	10,00
421	učebna	10,00
422	učebna	10,00
423	učebna	10,00
424	učebna	10,00
425	učebna	10,00

**Poznámka:**  
Legenda je součástí samostatného výkresu "D.1.e.2 Legenda silnoproudých rozvodů".

Před zahájením prací budou zástupcem investora, architektem a projektantem upřesněny pozice veškerých instalačních prvků.

Veškeré uvedené typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepších parametrů.

**rozdvodná soustava:** síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V  
**ochranná opatření:** automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3  
**ostatní potřebné údaje:** viz Technická zpráva

<b>ELVOST</b>		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Kralupy 8, Cheb www.elvost.cz ICO:4682379 e-mail: elvost@seznam.cz	Par: 240104
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlik		Číslo zakázky: 240104	
Stavba: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.	Datum: 04/2024		Měřítko: 1:75	
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb		Stupeň: DÚR+DSP	
Nové učebny a vstup Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb				
Obsah: Půdorys silnoproudých rozvodů 4.NP				
				D.1.e.7