



Číslo	Účel místnosti	Platnost
001	Chodba	12,21
002	Koup	5,56
003	Chodba	16,98
004	Chodba	24,48
005	Klasi	38,11
006	Klasi	16,71
007	Klasi	26,88
008	Chodba	23,88
009	Chodba	25,78
010	Stena kuchyni + 121	19,48
011	Stena kuchyni	24,17
012	Stena kuchyni	41,97
013	Stena kuchyni	21,98
014	Stena kuchyni	25,94
015	Chodba	12,28
016	Plachet WC	3,58
017	WC	1,97
018	DMB	2,21
019	Chodba	24,68
020	Stena kuchyni	40,28
021	Stena kuchyni	22,44
022	Chodba	19,48
023	Chodba + 121	38,11
024	Chodba	8,44
025	Klasi	2,63
026	Klasi	19,11
027	Klasi	16,98
028	Klasi	25,98
029	WC	1,97
030	Plachet WC	2,61
031	Plachet	2,88
032	WC	1,98

Poznámka:
Legenda je součástí samostatného výkresu "D.1.e.2 Legenda silnoproudých rozvodů".
Před zahájením prací budou zástupcem investora, architektem a projektantem upřesněny pozice veškerých instalačních prvků.
Veškeré uvedené typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepších parametrů.

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího S. Cheb www.elvost.cz IČO: 46862979 e-mail: elvost@seznam.cz	Par:
Projektant Ing. Jiří Vorač	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Štehlík	Číslo zakázky 240104		Datum 04/2024
Stavba Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.	Objekt Cheb	Měřítko 1:75		Stupeň DÚR+DSP
Nové učebny a vstup Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb				Číslo výkresu D.1.e.3
D.1.e Silnoproudá elektrotechnika				
Předmět silnoproudých rozvodů 1.PP				