



Číslo	Učebna	Plocha
201	Učebna	12,16
202	Učebna	14,36
203	Učebna	2,95
204	Učebna	14,92
205	Učebna	17,46
206	Učebna	14,79
207	Učebna	14,92
208	Učebna	2,95
209	Učebna	14,92
210	Učebna	17,46
211	Učebna	14,92
212	Učebna	14,92
213	Učebna	14,92
214	Učebna	14,92
215	Učebna	14,92
216	Učebna	14,92
217	Učebna	14,92
218	Učebna	14,92
219	Učebna	14,92
220	Učebna	14,92
221	Učebna	14,92
222	Učebna	14,92
223	Učebna	14,92
224	Učebna	14,92
225	Učebna	14,92
226	Učebna	14,92
227	Učebna	14,92
228	Učebna	14,92
229	Učebna	14,92
230	Učebna	14,92
231	Učebna	14,92
232	Učebna	14,92
233	Učebna	14,92
234	Učebna	14,92

Poznámka:
Legenda je součástí samostatného výkresu "D.1.e.2 Legenda silnoproudých rozvodů".

Před zahájením prací budou zástupcem Investora, architektem a projektantem upřesněny pozice veškerých instalačních prvků.

Veškeré uvedené typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepších parametrů.

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Kralupy a.č. 8. Cheb www.elvost.cz ICO:46862379 email: elvost@seznam.cz	Paré: 240104
Projektant Ing. Jiří Vorač	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Stehlik	Číslo zakázky 240104	Datum 04/2024	Měřítko 1:75
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.	Obec Cheb	Stupeň DÚR+DSP	Číslo výkresu D.1.e.5	Obsah Půdorys silnoproudých rozvodů 2.NP