

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO: 709 47 023
DIČ: CZ70947023

Veřejná zakázka
„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“

Evidenční číslo: Z2024-03379

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **7. 8. 2024 jednu** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Žádost o vysvětlení ZD č. 8

Dotaz č. 8.1 (citace)

SO část 0 - Všeobecné položky obsahuje položku
2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 opravy objízdných tras (výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách)
- položka zahrnuje: frézování, postřik, balení obrusné vrstvy, včetně zálivek (předpokládaná výměra cca 5000 m2)

Prosíme zadavatele o sdělení z jaké asf. směsi má v plánu opravy objízdných tras realizovat, vč. uvedení tloušťky nové asf. vrstvy a zároveň u upřesnění typu asf. postřiku vč. uvedení množství Kg na 1m2. Dále žádáme o upřesnění, kterých komunikací se tato úprava týká?

Odpověď na dotaz č. 8.1

Po prověření uvedené položky č. 02720 v části 0 zadavatel upřesňuje, že pro její ocenění bude pro případné opravy objízdných tras uvažována asfaltová směs ACO 11 v tl. 50mm, se spojovacím postřikem PS - CP spojovací postřik modifikovanou kationaktivní asfaltovou emulzí v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu. Popis položky byl doplněn i do soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Přesné určení silnic pro opravy dle uvedené položky bude dáno až skutečně vydaným rozhodnutím k dopravně inženýrským opatřením pro realizaci stavby, které bude zajišťovat vybraný dodavatel v případě potřeby úplné uzavírky silnice II/210 nebo III/21021.

Dotaz č. 8.2 (citace)

SO 103 obsahuje položku
14 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2
7 611,000

doplňující popis "Úprava nivelety komunikace v místech, kde není prováděná kompletní konstrukce vozovky. Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace. Celkem výměra 7 611 m²

Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké práce jsou součástí této položky? Z PD a ZD to není zřejmé.

Odpověď na dotaz č. 8.2

Po prověření projektantem zadavatel sděluje, že upravil soupis prací vypuštěním položky č. 18090 v SO 103 a jejím nahrazením za položku č. 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8.3 (citace)

SO 203.1 obsahuje tuto položku
17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,084
doplňující popis "dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m² stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)
výměra: $74 \cdot 2,4 \cdot 2 \cdot 1,5 \cdot 0,000158 = 0,084182 \Rightarrow A$

Dle našeho názoru je proveden chybně výpočet množství u této položky
správný výpočet: 74m délka x 2,4m výška x 2 kusy x 3 m délka hřebu x 0,00385 t hmotnost 1m hřebu R25= 4,102tun

Tato stejná chyba se objevuje i u SO 203.2 až 203.8

Upraví zadavatel množství u této položky u všech dotčených objektů?

Odpověď na dotaz č. 8.3

Po prověření projektantem zadavatel sděluje, že vlastní zemní hřeby jsou součástí položky č. 261116 v SO 203.x. Položka č. 289365 obsahuje pomocnou příložnou betonářskou výztuž. Zadavatel proto upravil u této položky její popis, včetně výpočtu množství, a to u všech SO 203.x. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8.4 (citace)

Zároveň žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro podání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 8.4

Zadavatel uvádí, že tímto Vysvětlením zadávací dokumentace dochází k adekvátnímu prodloužení termínu pro podání nabídek.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27. 8. 2024 do 10:00 hod.

V Praze dne 9. 8. 2024

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací