

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 6/ZPR/2024

Název zakázky: „Sanace skalního svahu na silnici III/22127 v km 11,567 – 11,796“

Zadavatel obdržel dne 05.08.2024 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ Č. 1:

v Technické zprávě, odstavci 3.5 je uvedeno, že k zajištění výchozů budou použity vysokopevnostní hexagonální ocelové sítě o rozměrech ok sítě 60 x 60 mm o Ø drátu 3,2 mm.

V současné době nelze na trhu najít sítě o těchto parametrech. Žádáme Vás tedy o bližší určení použitého druhu sítí pro zajištění skalního svahu, neboť máme za to, že jde o nepřesné určení velikosti ok a tloušťky drátu sítí.

ODPOVĚĎ na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že pro zajištění výchozů budou použity vysokopevnostní hexagonální ocelové sítě o rozměrech ok sítě 60 x 80 mm o Ø drátu 2,7 mm.“

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 19. 8. 2024 do 08:30 hod.

V Sokolově dle elektronického podpisu

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace