



Petr Hradil  
Pelhřimov 36  
Cheb  
350 02 PELHŘIMOV



D0000000102048548800

NAŠE ZNAČKA  
001142269628

VYŘIZUJE / LINKA  
Petr Drnek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 12. 1. 2024

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 11. 1. 2024, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Cheb vedené pod názvem „Oplocení areálu KKN Cheb“ se nachází zařízení **TS, kVN, kNN, vNN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Nebude-li možné dodržet odstupové vzdálenosti pro stavby a konstrukce od nadzemního vedení NN 0,4kV uvedené v PNE 33 3302 je nutné podat žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0016937502 ProcessID:CS-2024041121T084934-0001 DocExtID:0000000068349003 BOLD:001AA4A1A122F1EEEA3E4115972CF7B  
GONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/1/6 SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:0010381271 DocId:001048724598 IA:228tp22-306754390 Ver:X635D0239 QUICK str:2 Ist:1

- D0000000 10204548800

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0016937502 ProcessID:CS-20240112T084834-0001 DocExtID:0000000068349003 BOLD:001A4A1A122FEEEEACA3E4115972CF7B  
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAV(6) SAPVp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010381271 DocID:001048724598 IA:228\p22-306754390 Ver:X639D239 QUICK str:3 lst:2



D0000000102045648800

