



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/9044/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Karlovarské inovační centrum – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000625

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037959

Dne 28.08.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Karlovarské inovační centrum – stavební práce** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1:

Pro rozvaděče v provozních souborech měření a regulace existuje pouze všeobecný popis rozvaděče. Z tohoto popisu se rozvaděče nedají nacenit. Existují k těmto rozvaděčům zapojovací schémata jako jsou u většiny rozvaděčů silových? Prosíme o doplnění k SO 101 + SO 102 + SO 103.

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel konstatuje, že projektová dokumentace části MaR a poskytnuté podklady (topologie komunikace, topologie silnoprůd, technologická schémata, soupis datových bodů, soupis stavebních prací) jsou dostatečné pro ocenění celé technologie MaR, včetně jednotlivých rozvaděčů. Další technologický popis bude vždy záviset na konkrétním technickém řešení jednotlivých dodavatelů.

Zadavatel nebude doplňovat přílohu P3 – Projektová dokumentace.

Dotaz č. 2

Rozvaděče v provozním souboru silnoprůd jsou neúplné. V SO101 chybí zapojovací schémata pro rozvaděče ER-O a ER-TČ. Taktéž prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz 2:

Jedná se o typizované provedení elektroměrového rozvaděče v distribučním území ČEZ, požadavky na provedení jsou uvedeny v technické zprávě. Úprava RH-O pro napojení FVE viz PD FVE - Výkres 107 Hlavní rozvaděč RH-O.

Zadavatel nebude doplňovat přílohu P3 – Projektová dokumentace.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Tímto vysvětlením zadavatel nijak nemění ani nedoplňuje zadávací dokumentaci. Zadavatel proto v souvislosti s tímto vysvětlením nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 02.09.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek