

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO: 709 47 023
DIČ: CZ70947023

Veřejná zakázka
„II/205 Silniční obchvat Veselov“

Evidenční číslo: Z2024-038670

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **4. 9. 2024 tři** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Žádost o vysvětlení ZD č. 5

Dotaz č. 5.1 (citace)

1. Zadávací dokumentace obsahuje mj. následující dvě položky v SO OO:

2	02770	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	KPL	1,000
		doplňující popis	PROHLoubENÍ STUDNY PŘI POKLESU HLADINY PODZEMNÍ VODY, POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ŽÁDOST TDS A INVESTORA		
		výměra	1 = 1,000000 => A		
		technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
		cenová soustava	OTSKP 2024		
3	02770	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	KPL	1,000
			- podrobné odvodňovací zařízení (POZ) je napojeno na hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) RATIBOŘ		
		doplňující popis	- POZ je soustava potrubí, které je napojeno na HOZ a během stavby bude dotčeno		
			- toto zařízení bude odstraněno a odvezeno na skládku (včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za uložení na skládku)		
		výměra	1 = 1,000000 => A		
		technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
		cenová soustava	OTSKP 2024		

Položky obsahují obecný popis prací bez udání množství, rozsahu, průměru potrubí, průměru studny, hloubky atd. Ocenit se má KPL 1 s popisem „obsahuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným zařízením“. Ocenění takto blíže nespecifikované položky není možná a může jít o značný rozptyl nákladů (například u prohloubení studny – kopaná x vrtaná, s vystrojením x bez, do jaké hloubky, v jakém podloží ...). **Žádáme tedy Zadavatele o specifikaci jeho požadavku pro uvedené dvě položky technickou dokumentací a položkovým soupisem prací s uvedením konkrétních technických výměr.**

Odpověď na dotaz č. 5.1

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí:

K položce 02770.a:

Vzhledem ke stáří objektu se předpokládají kopané studny s prohloubením maximálně o 5 m a prům. cca 1,5m. Studny jsou pravděpodobně bez vystrojení z kamenného zdiva. Dle poskytnutého IGP z DÚR se pohybujeme ve zdravých břidlicích – R3.

K položce 02770.b:

Předpokládaná plocha POZ v katastrálním území Knínice je 4100 m² a v k.ú. Veselov 6700 m².

Předpokládá se, že drenážní síť je vedena ze severu k jihu ve vzájemné vzdálenosti 15 m. Předpokládaná délka drenážního potrubí v k.ú. Knínice je 425 m a v k.ú. Veselov 550 m.

Drenážní potrubí celkem 975 m, hloubka uložení 80 – 100 cm.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI a investora.

Popis výše vedených položek byl upraven v soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení ZD č. 6

Dotaz č. 6.1 (citace)

DOTAZ:

Součástí části 01, SO 001 je položka, obsahující provedení převrstvení a ošetřování ornice na mezideponii v množství, které neodpovídá skutečnosti. Protože se přebytek ornice odváží na místo určené zadavatelem (investorem) dle domluvy s místním zemědělcem, mělo by být množství v pol. 12190 sníženo o tento přebytek.

16	12190	PŘEVRSŤVENÍ ORNICE	M3	15 234,000
doplňující popis	PŘETŘÍDĚNÍ OD KOŘENŮ A VĚTVÍ A OŠETŘOVÁNÍ ORNICE NA DEPONII			
Výměra	dle pol. č. 12110: 15234,0m3 = 15234,000000 => A m3			
technická specifikace	položka zahrnuje převrstvení ornice na skládce			
cenová soustava	OTSKP 2024			

Skrývka ornice celkem dle pol. 12110 = 15.234 m3

Odečet přebytku ornice, odvoz na místo určené zadavatelem pro p. Cívina = 9.630,60 m3

Zůstatek pro potřeby stavby, uložení na mezideponii = 5.603,40 m3

Domníváme se, že předmětem VZ není provádění prací, které je specifikováno touto položkou, pro místního zemědělce pana L. Cívina, ale jen pro zadavatele (investora) - Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje.

Žádáme zadavatele o opravu chybného soupisu prací / množství v položce tak, aby odpovídalo skutečnosti a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 6.1

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že tuto skutečnost prověřil a upravil množství položky č. 12190. Na základě této skutečnosti zadavatel upravil soupis prací, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení ZD č. 7

Dotaz č. 7.1 (citace)

DOTAZ:

V rámci Vysvětlení ZD č. 3 zadavatel zveřejnil upravený soupis prací (viz. dotaz č. 3.1), kde jsou upraveny položky pro **uložení sypaniny do násypů vrstevnatých se zhutněním se zlepšením zeminy** a doplněny nové položky pro **úpravu podloží hydraulickými pojivy do 2% hloubky do 0,5m a příplatku za dalších 0,5% pojiva**. Tyto úpravy a doplnění se vztahuje ke SO 101 a SO 102.

Totožný problém je i v rámci SO 151, kde však obdobné položky nebyly zadavatelem upraveny ani doplněny o nové.

Žádáme proto zadavatele o úpravu soupisu prací i pro ostatní SO; tj. v rámci celé zakázky pro jednotlivé činnosti shodně a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 7.1

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že upravil soupis prací, takto:

SO 151:

upraven popis položek:

- 17171a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

doplněny nové položky:

- 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M
- 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu vysvětlení zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 17. 9. 2024 do 10:00 hod.

V Praze dne 6. 9. 2024

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizované znění soupisu prací