

Uložení potrubí

Vodorovní potrubí je nutné uložit tak, aby byla zajištěna kompenzace délkové roztažnosti. Na stoupačin potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění perych bodů, kluzných uložení. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potřebná, kromě dřevotřískových, rovněž jako ochrana potrubí před mechanickým poškozením a jako vnitřní napomáhající kompenzaci délkové roztažnosti. Před zarádáním je nutno potrubí důkladně v drážce uvolnit (uchytit – plastové či kovové objímky, zasádkování apod.).

