



Legenda výplní

- O2** **Střešní výlez**
 Střešní výlez 600x600mm
 - uzamykatelný, nezateplený, neprůsvitná výplň
 - dřevěný rám okna, kování z barevného legovaného hliníku
 - otevíratelný a přístupný z venkovní strany
- O1** **Střešní okno**
 - pevné dřevěné tepelně izolační střešní okno se zateplovací sadou
 - rozměr cca.660 x 980mm
 - zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem
 - $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - rám dřevěný vakuově impregnovaný, 2 vrstvy transparentního laku
 - neotvíravé
 - lemování EDE pro falcovanou krytinu, hliníkový lakovaný plech
 - okno osazeno na typovém zvedacím rámu o sklonu 20°
 : podsada z OSB tl.12mm
 : tepelná izolace rámu 50mm EPS

Legenda skladeb

- S1** **Střešní plášť - falcovaná krytina**
 $U_{max} = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Falcovaná plechová krytina
 - hliníkový lakovaný plech 0,7mm
 - rozteč drážek cca.600mm
 - podélné spojení pásů dvojitá ležatá drážka
 - příčné spojení pásů dvojitá stojatá drážka
 - spoje těsněné elastickým silikonovým tmelem doporučeným výrobcem krytiny
 - min. 4 příponky / m²
 Podkladní strukturální difuzně otevřená fólie
 Bednění
 - OSB 3 pero+drážka tl.22mm
 Provětrávaná mezera tl.80mm
 Pojistná kontaktní difuzní fólie pro velmi nízké sklony
 - hodnota S_d max. 0,03m
 - pro sklon alespoň 8°
 - spoje přelepit systémovou páskou
 Bednění pod pojistnou fólií
 - prkna cca.120/20mm
 - pokládka s vynecháním vždy jednoho prkna tj. prkna ve vzdálenosti cca.120mm
 Dřevěné vazníky
 - předpoklad výměny 50% vazníků tj. 1,60 m³ dřeva (třída pevnosti C22)
 Tepelná minerální izolace tl.300mm
 Parozábrana
 - asfaltový pas s hliníkovou vložkou
 - penetrační nátěr na betonovou konstrukci

- S2** **Svislé plochy atiky - falcovaná krytina**
 $U_{max} = - \text{ W/m}^2\text{K}$
 Falcovaná plechová krytina
 - hliníkový lakovaný plech 0,7mm
 - rozteč drážek cca.600mm
 - příčné spojení pásů dvojitá stojatá drážka
 - spoje těsněné elastickým silikonovým tmelem doporučeným výrobcem krytiny
 Podkladní strukturální difuzně otevřená fólie
 Bednění
 - OSB 3 pero+drážka tl. 18mm
 - keramické zdivo

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
a	Změna otevíracích střešních oken na okna pevná neotvíravá	23.5.2016	Vopat	

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola		
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Oprava střechy na VZ Mariánské Lázně	Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Realizační projektová dokumentace	4	7
	OBSAH:	Nový stav - svislé řezy	PST	
	OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p. o.	29.04.2016	
			Číslo zakázky	8450-26
			Číslo archivu:	BPO 2-92793a