



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ TEPELOVODNÍ POTRUBÍ
 - - - ZPĚTNÉ TEPELOVODNÍ POTRUBÍ
 - · - · - · ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
 - · - · - · POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z ŘADU
 - · - · - · POTRUBÍ UPRAVENÉ A DOLŇUJÍCÍ VODY DO SOUSTAVY ÚT
 - ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ K DEMONTÁŽI
- ↗ STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ POTRUBÍ MEZI PODLAŽÍMI
- STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ V RAMCI PODLAŽÍ
 - ⊙ KANALIZAČNÍ VTOKY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ARMATUR:

KS1,KS2	PLYNOVÝ KOTEL WIESSMANN VITOPLEX 100 SX1 720 kW – ODSTRANIT
KOS1,KOS2	SPALINOVÁ CESTA NEREZ DN 300, BEZ ŠTIKU – ODSTRANIT
RK1	EL. ROZVADĚČ KOTELNY – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ – ODSTRANIT (NOVĚ VYSTROJIT)
ŘJ1–3	ŘÍDICÍ JEDNOTKY KOTLŮ, TOPNÝCH OKRUHŮ – ODSTRANIT
UVS	OPRAVNA VODY AQUINA BNT – ODSTRANIT
DA	EXPANZNÍ ČERPADLOVÝ AUTOMAT REFLEX VS 2.1 – ZACHOVAT
ZDA	BEZTLAKÁ NÁDOBA RELFEX VG 1000 – ZACHOVAT
HVDT	HYDRL. VYROVŇAVAČ DYM. TLAKŮ, DN400 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ – ZACHOVAT
R+S(ÚT)	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ SVAŘ., VSTUP DN200, VÝSTUP 8xDN80 – ZACHOVAT
R+S(TV+VZT)	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ SVAŘ., VSTUP DN100, VÝSTUP 3xDN65 – ZACHOVAT
ZTV1.1–2.2	NEPŘÍMOTOPNÝ ZASOBNÍK TV WIESSMANN VITOCELL 100, OBJEM 750 L. – ZACHOVAT
Č1, Č2	ČERPADLO K1, K2 – PRIMÁR – GRUNDFOS UPSD 65–60/2F – ZACHOVAT (PŘEMÍSTIT)
Č3–5	ČERPADLO VE,VG,VA.– SEKUNDÁR – GRUNDFOS MAGNA 1 40–120 F250 – ZACHOVAT
Č6	ČERPADLO VC –SEKUNDÁR– GRUNDFOS MG7A2–14FT85–C – ODSTRANIT
Č7	ČERPADLO VD –SEKUNDÁR– GRUNDFOS MAGNA 3 40–120 F250 – ZACHOVAT
Č8–10	ČERPADLO V–B,V–F1,V–F2 –SEKUNDÁR– GRUNDFOS MAGNA 1 40–120 F250 – ZACHOVAT
Č11–13	ČERPADLO V–TV1,V–TV2,V–VZT –SEKUNDÁR– GRUNDFOS UPS 40–60/2F – ZACHOVAT
Č14	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ TV1 – MILO TOP–Z40/7 – ZACHOVAT
Č15	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ TV2 – MILO TOP–Z40/7 – ZACHOVAT
Č16	ČERPADLO SMĚŠOVACÍHO UZLU VZT– GRUNDFOS MAGNA 1 25–80 180 – ZACHOVAT

názov stavby: VÝMĚNA KOTLŮ A ROZVODŮ V KOTELNĚ DOZP v Mariánské				unitherm - KV spol. s.r.o.	
zpracovatel: Unitherm-KV spol. s.r.o. Nádražní 344/3, 360 17 Karlovy Vary email: kv.unitherm@volny.cz tel: +420 353 569 927		objednatel: DOZP v Mariánské, p.o. Jáchymov, Mariánské č.p.161, 363 01 Ostrov kontaktní osoba: David Moudrý email: provozni@domov-marianska.cz			
místo stavby: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov		autorizace:		zodpovědný projektant: JUDr. Miroslav Müller	
část dokumentace: D.1.4.1 – OSTRĚDNÍ VYTÁPĚNÍ		kontroloval: Václav Třeška		vyracoval: Ing. Michal Třeška	
průběh díla:		stupeň dokumentace: DPS		paré:	
obsah výkresu: PŮDORYS STÁVAJÍCÍ KOTELNY – ROZSAH DEMONTÁŽE		číslo v deníku: 1014/24		číslo zakázky: 1014/24	
formát: A4		měřítko: 1:50		datum: březen 2024	
		číslo v deníku: 20/22		autorizované osoby:	