


#### LEGENDA:

- - vratné potrubí otopného systému
- - prívod studené vody z řadu pro úpravnu – demineralizační jednotku
- - - - - upravená a doplňující vody do topného systému
- - - - - odvod kondenzátu z kotlů přes sifon hadicovým systémem
- - odvod úkapů od pojistných ventilů – ocelová trubka DN65
- ⊕ - vyústění kanalizace – stávající

- NK – neutralizační box kondenzátu
- UVN – demineralizační jednotka – úpravna dopouštěcí vody
- PV – odvod úkapu vody z pojistného ventilu otopné soustavy
- DA – expanzní čerpadlový automat Reflex – stávající
- ZDA – beztlaká nádoba Reflex – stávající
- KN1,2 – plynový kondenzační kotel – 580kW



název stavby: VÝMĚNA KOTLŮ A ROZVODŮ V KOTELNĚ DOZP v Mariánské				<div>unitherm - KV</div> <div>spol. s.r.o.</div>	
zpracovatel: Unitherm–KV spol. s.r.o. Nádražní 344/3, 360 17 Karlovy Vary email: kv.unitherm@volny.cz tel: +420 353 569 927		objednatel: DOZP v Mariánské, p.o. Jáchymov, Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov kontaktní osoba: David Moudrý email: provozni@domov-marianska.cz		<div>zodpovědný projektant: JUDr. Miroslav Müller</div> <div>kontroloval: Václav Třeška</div> <div>vypracoval: Ing. Michal Třeška</div> <div>stupeň dokumentace: DPS</div> <div><div>označení části dokumentace: D.1.4.2.04</div><div>paré:</div></div> <div><div>č. zakázky: 1014/24</div></div>	
místo stavby: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov		autorizace:			
část dokumentace: D.1.4.2 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
profesní díl: –					
obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP – VODA A KANALIZACE					
formát: 2xA4					
mřížka: –		datum: březen 2024		číslo v deníku autorizované osoby: 20/22	