



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/11923/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000870

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-053039


Dne 12. a 13.11.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Karlovarské inovační centrum – stavební práce** žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

k položkám 18,19 a 20 v tesařských konstrukcích (vybudování stupňovité podlahy) není v projektové dokumentaci dostatek podkladů k jejich ocenění. K těmto položkám je jediný obrázek viz. příloha. Aby se položka dala ocenit, je potřeba alespoň půdorys a řez s kótami.

Příložená příloha č. 82_pohled 1:



**Odpověď na dotaz 1:**

Zadavatel doplnil výkres D11-027 - STUPNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI Č 413 s půdorysem a řezem stupňovité podlahy.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

projektované požadavky na vnitřní dveře jsou nesplnitelné. Nelze vyrobit kazetové dveře v HPL povrchu.

Dodavatelé nabízí buď:

a/ HPL povrch, ale plně hladké nebo

b/ vyobrazené kazetové, ale v laku

Prosím o rozhodnutí.

Odpověď na dotaz 2:

Zadavatel požaduje kazetové (vyobrazené) dveře v laku. V souvislosti s tím opravuje dotčené části projektové dokumentace a dotčené položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

ve výkazu výměr jsou v oddílu 766: Konstrukce truhlářské uvedeny tyto položky

23 009_X100-1 D+M Kuchyňská linka v čm 101 (Denní místnost 19A) včetně vybavení - podr viz D11-021 a Technická zpráva kus 1,000

25 009_X100-3 D+M Kuchyňská linka v čm 101 (Zázemí pro pedagogy - č.19a) včetně vybavení - podrobný popis viz Technická zpráva kus 2,000

V technické zprávě jsou také zmíněny v podrobném popisu na pozicích 1) a 3) kuchyňské linky v místnosti 101, nicméně ve výkresu půdorysu je vidět pouze jedna rohová linka o celkové délce 4000 mm. Nejedná se tedy o zdvojení položek?

Odpověď na dotaz 3:

Jednalo se o zdvojení položek - dvakrát vykazána kuchyně v čm 101 (Zázemí pro pedagogy - č.19a).

V souvislosti s tím zadavatel opravuje dotčené části projektové dokumentace a dotčené položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací a přílohu č. 3 výzvy projektovou dokumentaci část 1, kde jsou opraveny a doplněny dotčené části dokumentace. Pro lepší přehlednost přikládáme tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.

Zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek vzhledem k tomu, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dochází pouze k upřesnění a drobným změnám a dobu pro podání nabídek zadavatel pokládá za dostatečnou pro zapracování těchto úprav, a to vzhledem k výši a rozsahu oceňované stavby.

V Karlových Varech dne 15.11.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek