



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/12333/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000870

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-053039

Dne 22.11.2024, tedy již po lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ, obdržel zadavatel veřejné zakázky **Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce** další žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek. Zadavatel se rozhodl, že na tyto dotazy odpoví. Žádosti jsou v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci jsem nenalezl žádnou specifikaci ohledně požadavků na výtah, kromě toho, že má mít 5 stanic (uvedeno ve výkazu výměr). Je možné doplnit parametry, které budete požadovat?

Odpověď na dotaz 1:

Specifikace výtahu byla doplněna do dokumentu projektové dokumentace (příloha č. 3 část 1) nazvaného D11a_Technická zpráva

Zasílám Vám pár dotazů k projektu slaboproudu, které nám nejsou jasné:

Dotaz č. 2:

Jaká má být ústředna PTZS? V TZ je stroze psáno pouze to, že stávající čidla zůstávají. O výměně a typu není zmínka.

Odpověď na dotaz 2:

Jedná se o stávající ústřednu a aktualizaci konfigurace a pozice čidel po provedení rekonstrukce.

Dotaz č. 3:

Reproduktor podhledový s regulací hlasitosti neznáme. Jsou pouze se samostatnou regulací, to však není VV zohledněno. V TZ chybí informace.

Odpověď na dotaz 3:

Napojení na stávající školní systém, nejedná se o evakuační rozhlas. Jedná se o náhradu stávajících reproduktorů novými s regulací v místě pod reproduktorem.

Dotaz č. 4:

Hodiny jednotného času, není uveden výrobce ani velikost. TZ hodiny nezmiňuje.

Odpověď na dotaz 4:



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

Přidána řídicí jednotka jednotného času, kabeláž FTP, jde o novou instalaci. Doplněno do Soupisu stavebních prací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.3.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 3 výzvy projektovou dokumentaci část 1, kde je uveřejněn doplněný dokument D11a_Technická zpráva. Pro lepší přehlednost přikládáme tento upravený dokument k tomuto vysvětlení.

Na základě změn týkající se úprav soupisu stavebních prací, projektové dokumentace a s ohledem na doplnění zadávací dokumentace zadavatelem a zároveň i s ohledem na možnost umožnit dodavatelům reagovat na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a 4 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 09.12.2024 do 09:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 26.11.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek