



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/12638/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000870

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-053039

Dne 02.12.2024, tedy již po lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ, obdržel zadavatel veřejné zakázky **Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce** další žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek. Zadavatel se rozhodl, že na tento dotaz odpoví. Žádost je v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1:

Dle nejnovější tabulky by se mělo repasovat 19 kusů dveří, ve VV je 20 ks. Dále by měl být ve výkazu samostatně rozměr 850/1970 mm u dveří 104, takže by mělo vycházet 26 ks rozměru 800x1970mm. Rozměr 700x1970 je 40ks. Prosím o opravu VV.

Odpověď na dotaz 1:

Došlo k úpravě soupis stavebních prací k ocenění (příloha č. 2) a dokumentu D11c2_Výpis dveří a vrat tak, aby se dal soupis týkající se dveří a s tím souvisejícího příslušenství do souladu.

Dotaz č. 2:

Prosím o doplnění výkresu na VZT, chybí kompletně v PD.

Odpověď na dotaz 1:

V projektové dokumentaci je „VZT“ část zakomponovaná do ZTI části z důvodu, že je v objektu instalována pouze jedna klimatizační jednotka (pro serverovnu) + 1x podtlakové odvětrávání sociálního zařízení a instalace digestoře s uhlíkovým filtrem. Vše je dostatečně popsáno v technické zprávě ZTI a zakomponováno do výkresů kanalizace/větrání.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací a přílohu č. 3 výzvy projektovou dokumentaci část 1, kde jsou opraveny a doplněny dotčené části dokumentace (dokument D11c2_Výpis dveří a vrat). Pro lepší přehlednost přikládáme tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.

Zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek vzhledem k tomu, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dochází pouze k drobným



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

změnám a dobu pro podání nabídek zadavatel pokládá za dostatečnou pro zapracování těchto úprav.

V Karlových Varech dne 02.12.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek