



ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

OPRAVA KOMUNIKACE VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE V RÁMCI CELÉ STAVBY PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI NA KOMUNIKACI BUDE PLYNOVOD OCHRÁNĚN PLECHEM TL. MIN. 30 MM



TERÉN, CHODNÍK

OPRAVA CHODNIKU A TERÉNU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE V RÁMCI CELÉ STAVBY PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI NA KOMUNIKACI BUDE PLÝNOVOD OCHRÁNĚN PLECHEM TL. MIN. 30 MM



POZNÁMKA:

Výkopy budú prováděny a zajištěny dle zásad Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Stěny výkopu větší než 1,50m opatřit pažením nebo upravit do sklonu 2:1

Polohu odhaleného potrubí plynovodu v propojovacích šachtách zabezpečiť vyvážením

na nosníky napříč výkopu a následně podepřít montážními podpěrami.,


Veškeré zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5m od potrubí budou provedeny výhradně ručně podle podmínek stanovených provozovatelem PZ a předpisem TIN GAS 700 03 a po ověření polohy PZ ručně kopanými sondami.


SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU


Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**

Chebská 282, 356 01 Sokolov

 **Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.**

<p>Zhotoviteľ DUSP/P/DPs:</p>  <p>Valbek</p>	<p>Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 01 Liberec</p>	<p>HIP:</p> <p>ING. B. FIŠER</p>
---	---	--

		Zhotovitel: PETR KARMAZÍN projektování staveb Turnětická 26 466 08 Jablonec n.N.	
Vypracoval	Pavel Holc	Zak. číslo	21-JL-11-005
Zodp. projektant	Karmazín Petr	Datum	08/2022
Tech. kontrola	Karmazín Petr	Stupeň	DUSP/DPDS
Akce	II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Počet formátů
8			Měřítko
			1:20
			Č. přílohy
Příloha TEVZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM			2 x A4
			Paré