

LEGENDA:

- orientační průběh stáv. vrchního vedení VN
- orientační průběh stáv. vedení VN
- orientační průběh stáv. vrchního vedení NN
- orientační průběh stáv. vedení NN
- orientační průběh stáv. vedení VO
- orientační průběh stáv. vrchního sdělovacího vedení
- orientační průběh stáv. sdělovacího vedení
- orientační průběh stáv. plynovodu STL
- orientační průběh stáv. vodovodu
- orientační průběh stáv. kanalizace
- kabelové vedení VO

- osv. bod č. S1-S21
1x LED svítidlo stávající přeložené - 55 W
osazeno na ocelovém stožáru např. UZMA 8 - 133/108/89
vč. výzbroje a obloukového výložníku UZB 1-1000
- osv. bod č. S22-S28
1x LED svítidlo např. BGP282 T25 30xLED, 8100 lm, 47 W
osazeno na ocelovém stožáru např. UZMA 8 - 133/108/89
vč. výzbroje a obloukového výložníku UZB 1-1000

Zemní drát FeZn prům. 10 mm bude uložen v celé trase nových rozvodů VO.
Jsou-li v projektu / v zadávací dokumentaci nebo v jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy použitého materiálu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení odsouhlasené správcem VO.

POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vtyčení jejich trasy. Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a budou prováděny dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. Výkopy kabelových rýh dle výkresu "vzorové řezy".

TECH. ÚDAJE:

Napájecí soustava : 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C
1 PEN, AC 50 Hz, 230 V, TN-S
Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3:
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

SO 431 Veřejné osvětlení

Objednatel:


KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Zhotovitel DUSP/PDPS:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

HIP:

ING. B. FIŠER

 FLPRO LIBEREC, spol. s r.o.	Vypracoval	V. Martínek	Zak. číslo	22010
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk	Datum	08/2022
	Tech. kontrola	J. Hlásný	Stupeň	DUSP/PDPS
	Akce		Počet formátů	4x4
			Měřítko	1:500
II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: FLPRO Liberec, spol. s r.o. Barvičská 12 460 01 Liberec 3	Příloha SITUACE VO - Č.1		431.2	