



LEGENDA:

- Ⓐ Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " VZT "
- ① Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Levá část "
- ② Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Pravá část "
- 500 W Tepelná ztráta místnosti
- Deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou - provedení Hygiene s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlaví
- Trubkové otopné těleso s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlaví
- Průvodní potrubí topné vody radiátory - 70 °C
- Zpětné potrubí topné vody radiátory - 50 °C
- Průvodní potrubí topné vody VZT - 80 °C
- Zpětné potrubí topné vody VZT - 60 °C

Tabulka místnosti 3.NP část 2.			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Poznámka
301	Ordinace 3	19,53	
302	Ordinace 2	19,72	
303	Laboratoř	12,30	
304	Ordinace 1	19,14	
305	Kancelář	10,55	
306	Předsíňka	1,63	
307	WC - Person.	1,69	
308	WC - Pac.	3,57	
309	Šatna - M	6,80	
310	Předsíňka	1,37	
311	WC	1,87	
312	Technika, odpad, úklid	8,83	
313	Hygiena pac.	2,93	
314	Chodba, čekárna, recepce	49,83	
315	Rentgen	4,67	
316	Ordinace 4	21,01	
317	Ordinace 5	23,43	
318	Ordinace 6	25,26	
319	Ordinace 7	17,98	
320	CHODBA	14,77	
321	Denní místnost	19,38	
322	Šatna - Ž	9,33	
323	Technika	2,32	
324	Sprcha	2,48	
325	Předsíňka	2,08	
326	WC	1,65	
327	Sterilizace	12,41	
328	Ordinace 8	15,52	
329	Ordinace 9	14,03	
330	Ordinace 10	13,80	
331	Chodba	18,40	
332	Kancelář	8,22	
333	Hyg. lékař	4,84	
334	Ordinace 11	26,35	
335	Ordinace 12	15,92	
336	Ordinace 13	17,55	
337	Sterilizace	7,71	
338	Ordinace 14	17,18	
339	Denní místnost	12,04	
340	Šatna pers.	7,24	
341	Předsíňka	2,76	
342	WC	1,58	
343	WC - Pac.	2,96	
344	Před.	1,02	
345	WC - Pers.	1,66	
346	Šatna	3,43	
347	Denní m.	5,60	
348	Kancelář	9,56	
349	Ordinace 15	14,49	
350	Ordinace 16	14,29	
351	Sterilizace	6,78	
352	Čekárna	11,64	
353	Technika, sklad, úklid	6,40	
354	Rentgen	6,95	
355	Chodba, čekárna, recepce	45,85	
356	CHODBA	18,34	
357	Chodba	4,10	
358	Schodiště	26,26	
359	Schodiště	29,02	
		708,01 m²	

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kunc Žerotínova 1272/45, Praha 3, 130 00	Stupeň PD: DPS Datum: 11/2024	Měřítko: 1 : 100 Zodp.proj.: Ing. J. Kunc
Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary	Č. výkresu	
Objekt: Zubní klinika v nemocnici Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb		
Obsah: Ústřední vytápění - půdorys 3.NP	D.1.2.4.a.3	