


## LEGENDA:

- |          |                                                                                     |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m. č. 0.08 na topný okruh " VZT "        |                                                                                                             |
| <b>1</b> | Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m. č. 0.08 na topný okruh " Levá část "  |                                                                                                             |
| <b>2</b> | Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m. č. 0.08 na topný okruh " Pravá část " |                                                                                                             |
| _____    | Přívodní potrubí topné vody radiátory - 70 °C                                       |                                                                                                             |
| -----    | Zpětné potrubí topné vody radiátory - 50 °C                                         | KK 25                                                                                                       |
| -----    | Přívodní potrubí topné vody VZT - 80 °C                                             | RRV 20                                                                                                      |
| -----    | Zpětné potrubí topné vody VZT - 60 °C                                               |  Ruční regulační ventil STAD |

Výpracovní:		Ing. Jaroslav Kunc	Stupeň PD:	DPS	Měřítka:	
		Žerofňova 1272/45, Praha 3, 130 00	Datum:	11/2024	Zodp.proj.:	Ing. J. Kunc
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary				Č. výkresu	
Objekt:	Zubní klinika v nemocnici Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb					D.1.2.4.a.5
Obsah:	Ústřední vytápění - schema rozvodu					