


- Legenda:
- ▲ Dvojčíslová zásuvka
 - ▲ El. vývod 1-fázový
 - ▲ El. vývod 3-fázový
 - Instalací krabice s přípojnici PA
 - ▲ Jednopolový vypínač se signálkou
 - ▲ Vřetový vypínač
 - ⊗ Elektrolitický vodič podlahy
 - ⊗ Pohybové čísto
 - ⊗ Soumrakový spínač
 - ⊗ Střídavý vypínač
 - ⊗ Střídavý vypínač dvojtl.
 - ⊗ Střídavý vypínač dvoupolový
 - ⊗ Sériový přepínač střídavý
 - ⊗ Sériový vypínač
 - ⊗ Sériový vypínač IP44
 - ⊗ Tlačový vypínač
 - ⊗ Tlačítkový ovladač
 - ⊗ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
 - ⊗ Tlačítková zásuvka
 - ⊗ Vypínač
 - ▲ Vypínač IP44
 - ▲ Vícenásobná zásuvka
 - ▲ Zásuvka
 - ▲ Zásuvka IP44
 - ▲ Zásuvka vyrovnání potenciálu
 - ▲ Zásuvková skříň
 - ⊗ Svítidlo, Led
 - ⊗ Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
 - ⊗ Led svítidlo
 - ⊗ Ventilátor
 - ⊗ Baterie automatických dveří
 - ⊗ Rozvaděč
 - ⊗ Kabelové rozvody CXKH-R-U(0) 3x1,5
 - ⊗ Kabelové rozvody CXKH-R-U(0) 3x2,5
 - ⊗ Kabelové rozvody CXKH-R-J - napojení Rx
 - ⊗ Rozvody pro uzemnění
 - ⊗ Kabelové rozvody CXKH-V-J - požární zařízení



Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.poré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Křepanská 1291/32	
		51200 Písek	
Klient:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Benátkova 1180/15, Karlovy Vary	mob.: 603 853 363	
Stavba:	Rekonstrukce oddělení onkologie - pavilón C	Č. zakázky:	11/2024
		www.elston.cz	23-218
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb	Stupeň PD:	DPS
Výkres:	PŮDORYS ELEKTRONIKALCE 1.P.P.-zásuvkové okruhy	Formát:	14xA4
		Měřítka:	1:50
		Číslo výkresu:	01.2.5.TPS-EL.3